

Баланс электрической мощности по сетям ВН, СН1, СН11 и НН

«Уральский электрохимический комбинат»

(наименование предприятия)

Плановые показатели на 2013 год, период регулирования n+1						
п/п	Показатели	Всего	ВН	СН1	СН11	НН
1	2	3	4	5	6	7
1.	Поступление эл.мощности в сеть всего, в том числе	183,01	164,85		37,32	0,10
1.1.	из смежной сети всего, в том числе	19,26	0,00		19,16	0,10
1.1.1.	ВН	19,16	0,00		19,16	0,00
1.1.2.	СН1	0,00	0,00		0,00	0,00
1.1.3.	СН11	0,10	0,00		0,00	0,10
1.2.	от электростанций ПЭ (ЭСО)	18,16	0,00		18,16	0,00
	от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)		164,85			
1.3.	поступление эл.мощности от других сетевых организаций всего, в т.ч.	164,85	164,85		0,00	0,00
1.3.1	от ОАО "МРСК"	164,85	164,85		0,00	0,00
1.3.2	от ОАО "РЖД"		0,00			
2.	Потери электр.мощности в сети	2,07	1,09		0,98	0,00
	то же в % (п.1.1/п.1.3)	1,13	0,66		2,63	2,48
3.	Полезный отпуск из сети в т.ч.	180,94	144,60		36,23	0,10
3.1.	конечным потребителям ЭСО (в т.ч. собственное потребление)	153,59	117,34		36,14	0,10
3.1.1.	в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении	0,00	0,00		0,00	0,00
3.2.	сальдо переток в сети других сетевых организаций	27,35	27,26		0,09	0,00
3.2.1.	в сети МУП "Электросети"НГО	24,82	24,75		0,07	0,00
3.2.2.	в сети ООО "ЭХО"	2,53	2,51		0,02	0,00
3.2.3.	в сети ОАО "РЖД"	0,00	0,00		0,00	0,00

Главный энергетик ОАО "УЭХК"

Лекомцев В.Р.

(Ф. И. О. руководителя)

(подпись)

Зам.начальника цеха сетей и подстанций
(должность исполнителя)

Семененко И.В.

(Ф. И. О. исполнителя)

(подпись)

Место для печати