

Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН11 и НН**«Уральский электрохимический комбинат»**

(наименование предприятия)

Плановые показатели на 2013 год, период регулирования n+1						
п/п	Показатели	Всего	ВН	СН1	СН11	НН
1	2	3	4	5	6	7
1.	Поступление эл.энергии в сеть всего, в том числе	1377,86	1230,81		331,67	0,11
1.1.	из смежной сети всего, в том числе	184,73	0,00		184,62	0,11
1.1.1.	ВН	184,62	0,00		184,62	0,00
1.1.2.	СН1	0,00	0,00		0,00	0,00
1.1.3.	СН11	0,11	0,00		0,00	0,11
1.2.	от электростанций ПЭ (ЭСО)	147,05	0,00		147,05	0,00
	от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)		1230,81			
1.3.	поступление эл.энергии от других сетевых организаций всего, в т.ч.	1230,81	1230,81		0,00	0,00
1.3.1	от МРСК	1230,81	1230,81		0,00	0,00
1.3.2	от других СО		0,00			
2.	Потери электроэнергии в сети	16,52	8,12		8,39	0,00
	то же в % (п.1.1/п.1.3)	1,20	0,66		2,63	2,48
3.	Полезный отпуск из сети в т.ч.	1361,34	1038,07		323,17	0,11
3.1.	конечным потребителям ЭСО (в т.ч. собственное потребление)	1214,90	892,57		322,23	0,11
3.1.1.	в том числе потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении	0,00	0,00		0,00	0,00
3.2.	сальдо переток в сети других сетевых организаций	146,44	145,50		0,94	0,00
3.2.1.	в сети МУП "Электросети"НГО	132,85	132,15		0,69	0,00
3.2.2.	в сети ООО "ЭХО"	13,60	13,35		0,25	0,00
3.2.3.	в сети ОАО "РЖД"	0,00	0,00		0,00	0,00

Главный энергетик ОАО "УЭХК"

Лекомцев В.Р.

(Ф. И. О. руководителя)

(подпись)

Зам.начальника цеха сетей и подстанций
(должность исполнителя)

Семененко И.В.

(Ф. И. О. исполнителя)

(подпись)

Место для печати