

График отключений
 электрооборудования ОАО «УЭХК»
 на август 2012г.

№ п/п	Наименование	Цель отключения	Дата
1	ГПП-1 яч. 49 (Т-1 ПП-1)	ТР МВ, ЛР, ошиновки, КЛ, трансформатора, ограждения трансформатора. КР реактора, РЗА, проф. ипыт. тр-ра	01.08.12 – 02.08.12
2	ПС-1 яч.16 (Т-2 ТП-82)	ТР МВ, КЛ, трансформатора, проф. ипыт. тр-ра	07.08.12
3	ПС-6 яч.10 (Т-5 УЗГЦ)	ТР МВ, КЛ, трансформатора, проф. ипыт. тр-ра	08.08.12
4	ГПП-2 ВЛ-110кВ П-5	ТР МВ, ЛР, заградителя, КС, РЗА	13.08.12
5	ГПП-2 1СШ 220кВ	ТР 1СШ 220кВ, ТН, ОПН, КР порталов.	20.08.12 – 22.08.12
6	ГПП-2 яч.53 (РП-11 2сек.)	ТР МВ, реактора, ЛР, ошиновки, КЛ, РЗА	09.08.12
7	ПС-9 яч.16 (Т-2 зд.102)	ТР МВ, ЛР, КЛ, трансформатора, проф. ипыт. тр-ра	14.08.12
8	ПС-17 яч.4 (Т-2)	ТР МВ, ЛР, КЛ, трансформатора, РЗА, проф. ипыт. тр-ра	15.08.12
9	ПС-17 яч.8 (Т-1)	ТР МВ, ЛР, КЛ, трансформатора, РЗА, проф. ипыт. тр-ра	23.08.12
10	ПС-17 яч.10 (Т-3)	ТР МВ, ЛР, КЛ, трансформатора, РЗА, проф. ипыт. тр-ра	28.08.12
11	ГПП-4 1СШ 110кВ	ТР 1СШ 110кВ, ТН. КР порталов ШР П-8, ШР АТ-9, ШР П-6.	06.08.12 – 09.08.12
12	ГПП-4 ВЛ-110кВ П-5	ТР МВ. КР входного портала, РЗА	13.08.12
13	ГПП-5 ШСВ 110кВ	ТР МВ, РЗА	01.08.12
14	ПС-249 КРУ-10кВ яч.17 (Т-7 Р-14)	КР МВ. ТР линейных контактных разъемов, КЛ, РЗА	30.08.12 – 31.08.12
15	ПС-249 КРУ-10кВ яч.28 (Т-8 Р-14)	КР МВ. ТР линейных контактных разъемов, КЛ, РЗА	27.08.12 – 28.08.12

Резерв мощности электрических сетей ОАО «УЭК» на открытых питающих центрах электроснабжения потребителей на 01.08.2012.

№	Питающий центр/зона	Резерв мощности, кВА		
		Текущий резерв мощности для присоединения потребителей	С учетом заключенных договоров на технологическое присоединение	Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей
1	2	3	4	5
1	РП-1	150 кВА	-	150 кВА
2	РП-4	200 кВА	-	200 кВА
3	ТП-10	260 кВА	-	260 кВА
4	ТП-16	50 кВА	-	50 кВА
5	ТП-16 А	200 кВА	-	200 кВА
6	ТП-17	нет	-	нет
7	ТП-20	50 кВА	-	50 кВА
8	ТП-28	600 кВА	-	600 кВА
9	ТП-30	400 кВА	400 кВА	нет
10	ТП-30 ст.Северная	100 кВА	-	100 кВА
11	ТП-31	нет	-	нет
12	ТП-32	100 кВА	-	100 кВА
13	ТП-33	200 кВА	100 кВА	100 кВА
14	ТП-34	400 кВА	400 кВА	нет
15	ТП-35	250 кВА	250 кВА	нет
16	ТП-39	50 кВА	-	50 кВА
17	ТП-40	нет	-	нет
18	ТП-41	нет	-	нет
19	ТП-42	нет	-	нет
20	ТП-45	нет	-	нет
21	ТП-47	250 кВА	-	250 кВА
22	ТП-48	300 кВА	-	300 кВА
23	ТП-49	нет	-	нет
24	ТП-50	нет	-	нет
25	ТП-58	150 кВА	-	150 кВА
26	ТП-59	200 кВА	-	200 кВА
27	ТП-70	нет	-	нет
28	ТП-98	500 кВА	-	500 кВА
29	ТП-99	100 кВА	-	100 кВА
30	ТП-106	100 кВА	-	100 кВА
31	ТП-108	нет	-	нет
32	ТП-110	150 кВА	-	150 кВА
33	ТП-113	нет	-	нет
34	ТП-154	200 кВА	-	200 кВА
35	ТП-1 м/з	100 кВА	-	100 кВА
36	ТП-1 х/з	нет	-	нет
37	ТП-2 х/з	нет	-	нет
38	ТП-3 Гаражей	нет	-	нет
39	ТП-3 Зоны	нет	-	нет
40	ТП-Мотоклуба	нет	-	нет
41	ТП-Стрельбища	нет	-	нет

Выполнение технологических подключений к электрическим сетям открытых центров питания цеха сетей и подстанций ОАО «УЭХК»

	3 кв. 2012 года		
	июль	август	сентябрь
Поданных заявок на технологическое подключение	-	-	-
Заявленная мощность, кВт	-	-	-
Заключенных договоров об осуществлении технологического подключения	-	-	-
Аннулированных заявок	-	-	-
Выполненных присоединений/присоединенная мощность	-/-	-/-	-/-

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на открытых центрах питания цеха сетей и подстанций ОАО «УЭХК»

Аварийных случаев отключения оборудования в августе 2012 г не было.