

График отключений
электрооборудования ОАО «УЭХК»
на апрель 2012г.

№ п/п	Наименование	Цель отключения	Дата
1	ПС-1 яч.22 (Т-4 УЗГЦ)	ТР МВ, КЛ, трансформатора, ограждения трансформатора	06.04.12
2	ПС-11 яч.13 (Т-1 ТП-93)	КР МВ; ТР кабеля, трансформатора, ТР	02.04.12 - 03.04.12
3	ПС-11 яч.21 (Т-2 ТП-93)	КР МВ; ТР кабеля, трансформатора, ТР	04.04.12 - 05.04.12
4	ГПП-2 яч.34 (ТСН-2)	КР МВ, реактора; ТР трансформатора, ошиновки, кабеля	09.04.12 - 10.04.12
5	ГПП-3 яч.2 (ТСН-1)	ТР МВ, реактора, трансформатора, ошиновки, кабеля, дверей и освещения кабины трансформатора	12.04.12
6	ГПП-4 ВЛ-220кВ ВТГРЭС-1	ТР ЭГВ	11.04.12
7	ГПП-4 ВЛ-220кВ ВТГРЭС-2	СР ЭГВ; ТР в/ч заградителя; КР портала ЭГВ	16.04.12 - 17.04.12
8	ГПП-4 ВЛ-110кВ ШП-4	ТР ЭГВ; КР ЛР	26.04.12
9	ГПП-4 Т-5	ТР трансформатора, эл.двигателей обдува, МВ, ТТ, ОПН, ЛР, РВС; КР портала ШР Т-5 ОСШ	18.04.12 - 19.04.12
10	ГПП-4 ОСШ-110кВ	КР ШР Т-5	18.04.12 - 19.04.12
11	ГПП-5 ВЛ-110кВ Шинопровод №1	ТР ЭГВ	09.04.12
12	ПС-311 яч.17 (ВПП-12 зд.3001 2СШ яч.32)	ТР МВ, КЛ	10.04.12
13	ПС-41 Т-2	ТР Т-2, ОПН, РН, РВС в нейтрали Т-2; КР порталов Т-2, вентиляторов обдува Т-2	04.04.12
14	ПС-42 Т-3	ТР Т-3, ТР, ОПН, ШМ; КР вентиляторов обдува Т-3	02.04.12
15	ПС-250 Т-5	ТР Т-5, ТР, РН, РВС, ограждения Т-5; КР вентиляторов обдува Т-5	23.04.12
16	ПС-249 яч.34	ТР МВ, РЗА	06.04.12

Резерв мощности электрических сетей ОАО «УЭК» на открытых питающих центрах электроснабжения потребителей на 01.04.2012.

№	Питающий центр/зона	Резерв мощности, кВА		
		Текущий резерв мощности для присоединения потребителей	С учетом заключенных договоров на технологическое присоединение	Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей
1	2	3	4	5
1	РП-1	150 кВА	-	150 кВА
2	РП-4	200 кВА	-	200 кВА
3	ТП-10	260 кВА	-	260 кВА
4	ТП-16	50 кВА	-	50 кВА
5	ТП-16 А	200 кВА	-	200 кВА
6	ТП-17	нет	-	нет
7	ТП-20	50 кВА	-	50 кВА
8	ТП-28	600 кВА	-	600 кВА
9	ТП-30	400 кВА	400 кВА	нет
10	ТП-30 ст.Северная	100 кВА	-	100 кВА
11	ТП-31	нет	-	нет
12	ТП-32	100 кВА	-	100 кВА
13	ТП-33	200 кВА	100 кВА	100 кВА
14	ТП-34	400 кВА	400 кВА	нет
15	ТП-35	250 кВА	250 кВА	нет
16	ТП-39	50 кВА	-	50 кВА
17	ТП-40	нет	-	нет
18	ТП-41	нет	-	нет
19	ТП-42	нет	-	нет
20	ТП-45	нет	-	нет
21	ТП-47	250 кВА	-	250 кВА
22	ТП-48	300 кВА	-	300 кВА
23	ТП-49	нет	-	нет
24	ТП-50	нет	-	нет
25	ТП-58	150 кВА	-	150 кВА
26	ТП-59	200 кВА	-	200 кВА
27	ТП-70	нет	-	нет
28	ТП-98	500 кВА	-	500 кВА
29	ТП-99	100 кВА	-	100 кВА
30	ТП-106	100 кВА	-	100 кВА
31	ТП-108	нет	-	нет
32	ТП-110	150 кВА	-	150 кВА
33	ТП-113	нет	-	нет
34	ТП-154	200 кВА	-	200 кВА
35	ТП-1 м/з	100 кВА	-	100 кВА
36	ТП-1 х/з	нет	-	нет
37	ТП-2 х/з	нет	-	нет
38	ТП-3 Гаражей	нет	-	нет
39	ТП-3 Зоны	нет	-	нет
40	ТП-Мотоклуба	нет	-	нет
41	ТП-Стрельбища	нет	-	нет

Выполнение технологических подключений к электрическим сетям открытых центров питания цеха сетей и подстанций ОАО «УЭХК»

	2 кв. 2012 года		
	апрель	май	июнь
Поданных заявок на технологическое подключение	-	-	-
Заявленная мощность, кВт	-	-	-
Заключенных договоров об осуществлении технологического подключения	-	-	-
Аннулированных заявок	-	-	-
Выполненных присоединений/присоединенная мощность	-/-	-/-	-/-

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на открытых центрах питания цеха сетей и подстанций ОАО «УЭХК»

Аварийных случаев отключения оборудования в апреле 2012 г не было.