

График отключений
электрооборудования ОАО «УЭХК»
на февраль 2012г.

№ п/п	Наименование	Цель отключения	Дата
1	ГПП-1 ГРУ-6кВ 1секция 6кВ	ТР секции шин	02.02.12
2	ГПП-1 ГРУ-6кВ 2секция 6кВ	ТР секции шин	06.02.12
3	ГПП-1 ГРУ-6кВ Трансферная секция	ТР секции шин	01.02.12
4	ПС-1 яч.3(Т-1 ТП-86)	ТР МВ, ЛК, ЗН, кабеля, РЗА	07.02.12
5	ПС-1 яч.8(Т-2 ПС-1)	ТР МВ, ЛК, ЗН, кабеля, РЗА	08.02.12
6	ПС-1 яч.9(Т-1 ТП-83)	ТР МВ, ЛК, ЗН, кабеля, РЗА	13.02.12
7	ПС-1 яч.41-42(Т-3 ПС-1)	ТР МВ, ЛК, ЗН, кабеля, РЗА	14.02.12
8	ПС-1 яч.43-44(СВ)	ТР МВ, ЛК, ЗН, кабеля, РЗА	16.02.12
9	ГПП-2 яч.19 (ШСВ)	ТР МВ, РЗА	20.02.12
10	ПС-249 яч.5 (СВ-1)	ТР МВ, ЛК, ЗН, кабеля, РЗА	01.02.12
11	ПС-249 яч.8 (ТСН-1)	ТР МВ, ЛК, ЗН, кабеля, РЗА	09.02.12
12	ПС-249 яч.15 (ТСН-2)	ТР МВ, ЛК, ЗН, кабеля, РЗА	15.02.12

Резерв мощности электрических сетей ОАО «УЭК» на открытых питающих центрах электроснабжения потребителей на 01.02.2012.

№	Питающий центр/зона	Резерв мощности, кВА		
		Текущий резерв мощности для присоединения потребителей	С учетом заключенных договоров на технологическое присоединение	Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей
1	2	3	4	5
1	РП-1	150 кВА	-	150 кВА
2	РП-4	200 кВА	-	200 кВА
3	ТП-10	260 кВА	-	260 кВА
4	ТП-16	50 кВА	-	50 кВА
5	ТП-16 А	200 кВА	-	200 кВА
6	ТП-17	нет	-	нет
7	ТП-20	50 кВА	-	50 кВА
8	ТП-28	600 кВА	-	600 кВА
9	ТП-30	400 кВА	400 кВА	нет
10	ТП-30 ст.Северная	100 кВА	-	100 кВА
11	ТП-31	нет	-	нет
12	ТП-32	100 кВА	-	100 кВА
13	ТП-33	200 кВА	100 кВА	100 кВА
14	ТП-34	400 кВА	400 кВА	нет
15	ТП-35	250 кВА	250 кВА	нет
16	ТП-39	50 кВА	-	50 кВА
17	ТП-40	нет	-	нет
18	ТП-41	нет	-	нет
19	ТП-42	нет	-	нет
20	ТП-45	нет	-	нет
21	ТП-47	250 кВА	-	250 кВА
22	ТП-48	300 кВА	-	300 кВА
23	ТП-49	нет	-	нет
24	ТП-50	нет	-	нет
25	ТП-58	150 кВА	-	150 кВА
26	ТП-59	200 кВА	-	200 кВА
27	ТП-70	нет	-	нет
28	ТП-98	500 кВА	-	500 кВА
29	ТП-99	100 кВА	-	100 кВА
30	ТП-106	100 кВА	-	100 кВА
31	ТП-108	нет	-	нет
32	ТП-110	150 кВА	-	150 кВА
33	ТП-113	нет	-	нет
34	ТП-154	200 кВА	-	200 кВА
35	ТП-1 м/з	100 кВА	-	100 кВА
36	ТП-1 х/з	нет	-	нет
37	ТП-2 х/з	нет	-	нет
38	ТП-3 Гаражей	нет	-	нет
39	ТП-3 Зоны	нет	-	нет
40	ТП-Мотоклуба	нет	-	нет
41	ТП-Стрельбища	нет	-	нет

Выполнение технологических подключений к электрическим сетям открытых центров питания цеха сетей и подстанций ОАО «УЭХК»

	1 кв. 2012 года		
	январь	февраль	март
Поданных заявок на технологическое подключение	-	-	-
Заявленная мощность, кВт	-	-	-
Заключенных договоров об осуществлении технологического подключения	-	-	-
Аннулированных заявок	-	-	-
Выполненных присоединений/присоединенная мощность	-/-	-/-	-/-

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на открытых центрах питания цеха сетей и подстанций ОАО «УЭХК»

Аварийных случаев отключения оборудования в феврале 2012 г не было.