

График отключений  
 электрооборудования ОАО «УЭХК»  
 на ноябрь 2013 года.

№ п/п	Наименование	Цель отключения	Дата
1	ГПП-2 II секция 10 кВ	КР сек., ТН сек яч.30, ТР ШР сек., РЗА, в/в исп.сек., ТН	06 <sup>00</sup> 05.11.13 – 18 <sup>00</sup> 08.11.13
2	ГПП-2 Яч.20 (ПС-11 яч.14)	ТР ШР сек., МВ, реактора, ЛР, кабеля, РЗА, в/в испыт. КЛ, реактора	06 <sup>00</sup> до 18 <sup>00</sup> 05.11.13
3	ПС-11 Яч.14 (ГПП-2 яч.20)	ТР МВ, ЗН, кабеля, РЗА	06 <sup>00</sup> до 18 <sup>00</sup> 05.11.13
4	ПС-249 яч.44 ВПП-31 3с. Яч.9	ТР В, лин.раз., ЗН, кабеля, ВВ кабеля. РЗА.	06 <sup>00</sup> 05.11.13 – 18 <sup>00</sup> 06.11.13
5	ПС-250 яч.13 СД-5	ТР В, лин.раз., ЗН, кабеля, ВВ кабеля. РЗА.	06 <sup>00</sup> до 18 <sup>00</sup> 07.11.13
6	ГПП-2 Трансфер 10 кВ	КР тр-ра, ТН тр-ра яч.14, ТР ШР ТН тр-ра	06 <sup>00</sup> 11.11.13 – 18 <sup>00</sup> 20.11.13
7	ГПП-2 Яч.11 ШСВ 1 сек	КР МВ, ТР ШР тр-ра, РЗА, в/в исп. МВ	06 <sup>00</sup> 11.11.13 – 18 <sup>00</sup> 12.11.13
8	ГПП-4 ШП-4 10кВ	ВВ исп. Каб. переемычки яч.6,32 ПС-311	06 <sup>00</sup> до 18 <sup>00</sup> 11.11.13
9	ГПП-2 Яч.24 (ПС-5А 1 сш)	ТР ШР тр-ра, МВ, реактора, ЛР, кабеля, ШР тр-ра, РЗА, в/в испыт. КЛ, реактора	06 <sup>00</sup> до 18 <sup>00</sup> 12.11.13
10	ГПП-2 Яч.27 (ПС-6 1 сш)	ТР МВ, реактора, ЛР, кабеля, РЗА, в/в испыт. КЛ, реактора	06 <sup>00</sup> до 18 <sup>00</sup> 19.11.13
11	РП-4 Яч.9,11,13 (ТСН-1, ТЭЦ яч.10)	ТР ВВ яч.13, ЛР яч.11, ТСН-1 яч.9, РЗА, в/в исп. ВВ, ТСН-1	06 <sup>00</sup> до 18 <sup>00</sup> 21.11.13
12	РП-4 1 секция 6 кВ	ТР секции, ТН 1 секции, ОПН РЗА	06 <sup>00</sup> до 18 <sup>00</sup> 25.11.13
13	РП-4 Яч.20 (СВ)	ТР ВВ, СР -1, РЗА, в/в исп. ВВ	06 <sup>00</sup> до 18 <sup>00</sup> 25.11.13
14	РП-4 2 секция 6 кВ	ТР секции, ТН 2 секции, ОПН РЗА	06 <sup>00</sup> до 18 <sup>00</sup> 26.11.13
15	РП-4 Яч.14 (ТЭЦ яч.45)	ТР ВВ ЛР, РЗА, в/в исп. ВВ	06 <sup>00</sup> до 18 <sup>00</sup> 26.11.13
28	РП-4 Яч.19 (ТП-99 яч.3)	ТР ВВ, ЛР, каб., РЗА, в/в исп. ВВ, КЛ	6 <sup>00</sup> до 18 <sup>00</sup> 30.10.13
29	РП-4 Яч.8 (ТП-1 х/з яч.4)	ТР ВВ, ЛР, каб., РЗА, в/в исп. ВВ, КЛ	6 <sup>00</sup> до 18 <sup>00</sup> 31.10.13

Резерв мощности электрических сетей ОАО «УЭХК» на открытых питающих центрах электроснабжения потребителей на 01.12.2013.

№	Питающий центр/зона	Резерв мощности, кВА		
		Текущий резерв мощности для присоединения потребителей	С учетом заключенных договоров на технологическое присоединение	Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей
1	2	3	4	5
1	РП-1	150 кВА	-	150 кВА
2	РП-4	200 кВА	-	200 кВА
3	ТП-10	260 кВА	-	260 кВА
4	ТП-16	50 кВА	-	50 кВА
5	ТП-16 А	200 кВА	-	200 кВА
6	ТП-17	нет	-	нет
7	ТП-20	50 кВА	-	50 кВА
8	ТП-28	600 кВА	-	600 кВА
9	ТП-30	400 кВА	400 кВА	нет
10	ТП-30 ст.Северная	100 кВА	-	100 кВА
11	ТП-31	нет	-	нет
12	ТП-32	100 кВА	-	100 кВА
13	ТП-33	200 кВА	100 кВА	100 кВА
14	ТП-34	400 кВА	400 кВА	нет
15	ТП-35	250 кВА	250 кВА	нет
16	ТП-39	50 кВА	-	50 кВА
17	ТП-40	нет	-	нет
18	ТП-41	нет	-	нет
19	ТП-42	нет	-	нет
20	ТП-45	нет	-	нет
21	ТП-47	250 кВА	-	250 кВА
22	ТП-48	300 кВА	-	300 кВА
23	ТП-49	нет	-	нет
24	ТП-50	нет	-	нет
25	ТП-58	150 кВА	-	150 кВА
26	ТП-59	200 кВА	-	200 кВА
27	ТП-70	нет	-	нет
28	ТП-98	500 кВА	-	500 кВА
29	ТП-99	100 кВА	-	100 кВА
30	ТП-106	100 кВА	-	100 кВА
31	ТП-108	нет	-	нет
32	ТП-110	150 кВА	-	150 кВА
33	ТП-113	нет	-	нет
34	ТП-154	200 кВА	-	200 кВА
35	ТП-1 м/з	100 кВА	-	100 кВА
36	ТП-1 о/л Таватуй	100 кВА	-	100 кВА
37	ТП-1 х/з	нет	-	нет
38	ТП-2 о/л Таватуй	150 кВА	-	150 кВА
39	ТП-2 х/з	нет	-	нет
40	ТП-3 Гаражей	нет	-	нет

1	2	3	4	5
41	ТП-3 Зоны	нет	-	нет
42	ТП-3 о/л Таватуй	нет	-	нет
43	ТП-Мотоклуба	нет	-	нет
44	ТП-Стрельбища	нет	-	нет

Выполнение технологических подключений к электрическим сетям открытых центров питания цеха сетей и подстанций ОАО «УЭХК»

	4 кв. 2013 года		
	октябрь	ноябрь	декабрь
Поданных заявок на технологическое подключение	-	-	
Заявленная мощность, кВт	-	-	
Заключенных договоров об осуществлении технологического подключения	-	-	
Аннулированных заявок	-	-	
Выполненных присоединений/присоединенная мощность	-/-	-/-	