

График отключений
 электрооборудования ОАО «УЭХК»
 на август 2013г.

№ п/п	Наименование	Цель отключения	Дата
1	ПС Песчаная В ВЛ 110 кВ П-5	ТР. ИСП вводов, РЗА	6 ⁰⁰ до 18 ⁰⁰ 01.08.2013
2	ПС Первомайская ВЛ-110кВ П-5	ТР В,ЛР, КС, заградителя. КР портала Ш. раз-ки. РЗА.	6 ⁰⁰ до 18 ⁰⁰ 01.08.13
3	ПС Первомайская ВЛ-220кВ ВТГРЭС-2	ТР В. КР контура заз. опоры 43, порта- ла ЭГВ. РЗА.	6 ⁰⁰ до 18 ⁰⁰ 02.08.13
4	ПС Песчаная АТ-2	ТР, ИСП, РЗА	6 ⁰⁰ 05.08.2013 - до 18 ⁰⁰ 07.08.2013
5	ПС Песчаная 220 кВ В1 АТ-2	ТР, РЗА	6 ⁰⁰ 05.08.2013 - до 18 ⁰⁰ 07.08.2013
6	ПС Песчаная 220 кВ В2 АТ-2	ТР, РЗА	6 ⁰⁰ 05.08.2013 - до 18 ⁰⁰ 07.08.2013
7	ПС Песчаная 110 кВ В3 АТ-2	ТР, РЗА	6 ⁰⁰ 05.08.2013 - до 18 ⁰⁰ 07.08.2013
8	ГПП-2 РУ-10кВ яч.35 (Т-1 ПЭС)	в/в КЛ 6 кВ	06.08.13
9	ГПП-5 РУ-6кВ яч.14	ТР В, ЛР, реактора, ошиноаки. ТР тр- ра, КР ВН на ТП-63, В/В, РЗА	6 ⁰⁰ 07.08.13. - до 18 ⁰⁰ 08.08.13.
10	ПС-250 КРУ-10кВ яч.25	ТР В, лин. разъемов. В/В	6 ⁰⁰ до 18 ⁰⁰ 08.08.13.
11	ПС Первомайская ВЛ-220к В САЛДА-1	ТР В. КР контура заз. опоры 45. РЗА.	6 ⁰⁰ до 18 ⁰⁰ 12.08.13.
12	ПС Смолино 1 СШ 110кВ	ТР СШ, ТН, ОПН. Замены подв. изол. ТР ШР 1 СШ всех присоед.	6 ⁰⁰ 12.08.13.- до 18 ⁰⁰ 14.08.13.
13	ПС-1 КРУ-6кВ яч.24 (Т-2 ТП-80)	ТР тр-ра, ВН-6кВ, проф. исп. тр-ра, в/в КЛ	6 ⁰⁰ до 18 ⁰⁰ 19.08.13
14	ПС-9 РУ-10кВ яч.6 (Т-1 зд.102)	ТР МВ, ЛР, кабеля, тр-ра, ТР-6кВ, РЗА, проф. исп. тр-ра, в/в КЛ	6 ⁰⁰ до 18 ⁰⁰ 20.08.13
15	ПС Первомайская ВЛ-220к В САЛДА-2	ТР В. КР контура заз. опоры 44. РЗА.	6 ⁰⁰ до 18 ⁰⁰ 21.08.13.
16	ПС Песчаная ШСВ-110 кВ	ТР, РЗА	6 ⁰⁰ до 18 ⁰⁰ 23.08.2013

Резерв мощности электрических сетей ОАО «УЭК» на открытых питающих центрах электроснабжения потребителей на 01.09.2013.

№	Питающий центр/зона	Резерв мощности, кВА		
		Текущий резерв мощности для присоединения потребителей	С учетом заключенных договоров на технологическое присоединение	Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей
1	РП-1	150 кВА	-	150 кВА
2	РП-4	200 кВА	-	200 кВА
3	ТП-10	260 кВА	-	260 кВА
4	ТП-16	50 кВА	-	50 кВА
5	ТП-16 А	200 кВА	-	200 кВА
6	ТП-17	нет	-	нет
7	ТП-20	50 кВА	-	50 кВА
8	ТП-28	600 кВА	-	600 кВА
9	ТП-30	400 кВА	400 кВА	нет
10	ТП-30 ст.Северная	100 кВА	-	100 кВА
11	ТП-31	нет	-	нет
12	ТП-32	100 кВА	-	100 кВА
13	ТП-33	200 кВА	100 кВА	100 кВА
14	ТП-34	400 кВА	400 кВА	нет
15	ТП-35	250 кВА	250 кВА	нет
16	ТП-39	50 кВА	-	50 кВА
17	ТП-40	нет	-	нет
18	ТП-41	нет	-	нет
19	ТП-42	нет	-	нет
20	ТП-45	нет	-	нет
21	ТП-47	250 кВА	-	250 кВА
22	ТП-48	300 кВА	-	300 кВА
23	ТП-49	нет	-	нет
24	ТП-50	нет	-	нет
25	ТП-58	150 кВА	-	150 кВА
26	ТП-59	200 кВА	-	200 кВА
27	ТП-70	нет	-	нет
28	ТП-98	500 кВА	-	500 кВА
29	ТП-99	100 кВА	-	100 кВА
30	ТП-106	100 кВА	-	100 кВА
31	ТП-108	нет	-	нет
32	ТП-110	150 кВА	-	150 кВА
33	ТП-113	нет	-	нет
34	ТП-154	200 кВА	-	200 кВА
35	ТП-1 м/з	100 кВА	-	100 кВА
36	ТП-1 х/з	нет	-	нет
37	ТП-2 х/з	нет	-	нет
38	ТП-3 Гаражей	нет	-	нет
39	ТП-3 Зоны	нет	-	нет
40	ТП-Мотоклуба	нет	-	нет
41	ТП-Стрельбища	нет	-	нет

Выполнение технологических подключений к электрическим сетям открытых центров питания цеха сетей и подстанций ОАО «УЭХК»

	3 кв. 2013 года		
	июль	август	сентябрь
Поданных заявок на технологическое подключение	-	-	
Заявленная мощность, кВт	-	-	
Заключенных договоров об осуществлении технологического подключения	-	-	
Аннулированных заявок	-	-	
Выполненных присоединений/присоединенная мощность	-/-	-/-	

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на открытых центрах питания цеха сетей и подстанций ОАО «УЭХК»

Аварийных случаев отключения оборудования в августе 2013 г не было.