

График отключений
 электрооборудования ОАО «УЭХК»
 на июль 2013г.

№ п/п	Наименование	Цель отключения	Дата
1	ПС Цементная РУ-6 кВ яч.31	Т.р. МВ, реактора, ЛР, кабеля, РЗА, в/в МВ, кабеля	6 ⁰⁰ до 18 ⁰⁰ 01.07.2013
2	ПС-1 КРУ-6кВ яч.34	ТР Т, ВН, РЗА, в/в кабеля	6 ⁰⁰ до 18 ⁰⁰ 01.07.2013
3	ПС Цементная РУ-6 кВ Яч.9	в/в кабеля	6 ⁰⁰ до 18 ⁰⁰ 02.07.2013
4	ПС Цементная РУ-6 кВ Яч.40	КР МВ, ТР ЛР, ректор, РЗА, в/в МВ, кабеля	6 ⁰⁰ 03.07.2013 до 18 ⁰⁰ 04.07.2013
5	ПС Первомайская РУ-6кВ яч.4	ТР МВ, РЗА, в/в кабеля	6 ⁰⁰ 04.07.2013 до 18 ⁰⁰ 05.07.2013
6	ПС Цементная РУ-6 кВ Яч.52	КР МВ, ТР ЛР, ректор, РЗА, в/в МВ, кабеля	6 ⁰⁰ 08.07.2013 до 18 ⁰⁰ 09.07.2013
7	ПС Смолино Т-4 РУ-6кВ яч.8	ТР Тр., В, проф.исп. тр-ра. ТР В, ЛР, ошиновки яч.16. РЗА	6 ⁰⁰ 10.07.2013 до 18 ⁰⁰ 11.07.2013
8	ТП-10 ТСБ	ТР секции, Т, КР ВН, в/в кабеля.	6 ⁰⁰ до 18 ⁰⁰ 18.07.2013
9	ПС Цементная РУ-6 кВ Яч.51	КР МВ, ТР ЛР, ректор, РЗА, в/в МВ, кабеля	6 ⁰⁰ 17.07.2013 до 18 ⁰⁰ 18.07.2013
10	ПС Цементная РУ-6 кВ Яч.49	ТР МВ, ТР ЛР, ректор, РЗА, в/в МВ, кабеля	6 ⁰⁰ до 18 ⁰⁰ 19.07.2013
11	ПС Цементная РУ-6 кВ Яч.39	КР МВ, ТР ЛР, ректор, РЗА, в/в МВ, кабеля	6 ⁰⁰ 22.07.2013 до 18 ⁰⁰ 23.07.2013
12	ПС-3 РУ-10кВ яч.3	в/в кабеля	6 ⁰⁰ до 18 ⁰⁰ 29.07.2013
13	ПС Цементная РУ-6 кВ Яч.36	ТР МВ, ТР ЛР, ректор, РЗА, в/в МВ, кабеля	6 ⁰⁰ до 18 ⁰⁰ 30.07.2013
14	ПС Цементная РУ-6 кВ Яч.10	ТР МВ, ТР ЛР, ректор, РЗА, в/в МВ, кабеля	6 ⁰⁰ до 18 ⁰⁰ 30.07.2013

Резерв мощности электрических сетей ОАО «УЭХК» на открытых питающих центрах электроснабжения потребителей на 01.08.2013.

№	Питающий центр/зона	Резерв мощности, кВА		
		Текущий резерв мощности для присоединения потребителей	С учетом заключенных договоров на технологическое присоединение	Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей
1	РП-1	150 кВА	-	150 кВА
2	РП-4	200 кВА	-	200 кВА
3	ТП-10	260 кВА	-	260 кВА
4	ТП-16	50 кВА	-	50 кВА
5	ТП-16 А	200 кВА	-	200 кВА
6	ТП-17	нет	-	нет
7	ТП-20	50 кВА	-	50 кВА
8	ТП-28	600 кВА	-	600 кВА
9	ТП-30	400 кВА	400 кВА	нет
10	ТП-30 ст.Северная	100 кВА	-	100 кВА
11	ТП-31	нет	-	нет
12	ТП-32	100 кВА	-	100 кВА
13	ТП-33	200 кВА	100 кВА	100 кВА
14	ТП-34	400 кВА	400 кВА	нет
15	ТП-35	250 кВА	250 кВА	нет
16	ТП-39	50 кВА	-	50 кВА
17	ТП-40	нет	-	нет
18	ТП-41	нет	-	нет
19	ТП-42	нет	-	нет
20	ТП-45	нет	-	нет
21	ТП-47	250 кВА	-	250 кВА
22	ТП-48	300 кВА	-	300 кВА
23	ТП-49	нет	-	нет
24	ТП-50	нет	-	нет
25	ТП-58	150 кВА	-	150 кВА
26	ТП-59	200 кВА	-	200 кВА
27	ТП-70	нет	-	нет
28	ТП-98	500 кВА	-	500 кВА
29	ТП-99	100 кВА	-	100 кВА
30	ТП-106	100 кВА	-	100 кВА
31	ТП-108	нет	-	нет
32	ТП-110	150 кВА	-	150 кВА
33	ТП-113	нет	-	нет
34	ТП-154	200 кВА	-	200 кВА
35	ТП-1 м/з	100 кВА	-	100 кВА
36	ТП-1 х/з	нет	-	нет
37	ТП-2 х/з	нет	-	нет
38	ТП-3 Гаражей	нет	-	нет
39	ТП-3 Зоны	нет	-	нет
40	ТП-Мотоклуба	нет	-	нет
41	ТП-Стрельбища	нет	-	нет

Выполнение технологических подключений к электрическим сетям открытых центров питания цеха сетей и подстанций ОАО «УЭХК»

	3 кв. 2013 года		
	июль	август	сентябрь
Поданных заявок на технологическое подключение	-		
Заявленная мощность, кВт	-		
Заключенных договоров об осуществлении технологического подключения	-		
Аннулированных заявок	-		
Выполненных присоединений/присоединенная мощность	-/-		

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на открытых центрах питания цеха сетей и подстанций ОАО «УЭХК»

Аварийных случаев отключения оборудования в июле 2013 г не было.