

График отключений
 электрооборудования ОАО «УЭХК»
 на март 2013г.

№ п/п	Наименование	Цель отключения	Дата
1	ПС-1 яч.11 Т-2 ТП-84	ТР МВ, ЛК, кабеля, РЗА	04.03.
2	ПС-1 яч.13 Т-1 ТП-88	ТР МВ, ЛК, кабеля, РЗА	05.03.
3	ПС-311 6 с. КРУ-6кВ	ТР секц., шин.раз., ТН в объеме В.	04.03.- 05.03.
4	ПС-1 яч.15 Т-1 ТП-85	ТР МВ, ЛК, кабеля, РЗА	06.03.
5	ПС-311 4 с. КРУ-6кВ	ТР секц., шин.раз., ТН в объеме В.	06.03.
6	ГПП-4 ШП-3 10 кВ	Поверка ТТ	06.03.
7	ГПП-4 РУ-2 ф.2 10 кВ	Поверка ТТ	06.03.
8	ГПП-4 ШП-4 10 кВ	Поверка ТТ	07.03.
9	ГПП-4 РУ-2 ф.11 10 кВ	Поверка ТТ	07.03.
10	ГПП-4 ШП-1,2 10 кВ	Поверка ТТ (поочередно)	11.03.
11	ПС-1 яч.12 Т-1 ТП-84	ТР МВ, ЛК, кабеля, РЗА	11.03.
12	ГПП-2 яч.56 РУОМ-4	КР МВ, ТР реактора, ЛР	12.03.-13.03.
13	ПС-6 яч.9 Т-9 УЗГЦ	ТР МВ, ЗН, кабеля, тр-ра, РЗА	14.03.
14	ГПП-5 1СШ 6 кВ	КР СШ,ТН, ТР ШР	18.03.- 20.03.
15	ГПП-5 2СШ 6 кВ	КР СШ,ТН, ТР ШР	21.03.- 22.03.
16	ПС 250 яч.33 СВ-1	Замена МВ на ВВ	15.03.- 26.03.

Резерв мощности электрических сетей ОАО «УЭХК» на открытых питающих центрах электроснабжения потребителей на 01.04.2013.

№	Питающий центр/зона	Резерв мощности, кВА		
		Текущий резерв мощности для присоединения потребителей	С учетом заключенных договоров на технологическое присоединение	Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей
1	2	3	4	5
1	РП-1	150 кВА	-	150 кВА
2	РП-4	200 кВА	-	200 кВА
3	ТП-10	260 кВА	-	260 кВА
4	ТП-16	50 кВА	-	50 кВА
5	ТП-16 А	200 кВА	-	200 кВА
6	ТП-17	нет	-	нет
7	ТП-20	50 кВА	-	50 кВА
8	ТП-28	600 кВА	-	600 кВА
9	ТП-30	400 кВА	400 кВА	нет
10	ТП-30 ст.Северная	100 кВА	-	100 кВА
11	ТП-31	нет	-	нет
12	ТП-32	100 кВА	-	100 кВА
13	ТП-33	200 кВА	100 кВА	100 кВА
14	ТП-34	400 кВА	400 кВА	нет
15	ТП-35	250 кВА	250 кВА	нет
16	ТП-39	50 кВА	-	50 кВА
17	ТП-40	нет	-	нет
18	ТП-41	нет	-	нет
19	ТП-42	нет	-	нет
20	ТП-45	нет	-	нет
21	ТП-47	250 кВА	-	250 кВА
22	ТП-48	300 кВА	-	300 кВА
23	ТП-49	нет	-	нет
24	ТП-50	нет	-	нет
25	ТП-58	150 кВА	-	150 кВА
26	ТП-59	200 кВА	-	200 кВА
27	ТП-70	нет	-	нет
28	ТП-98	500 кВА	-	500 кВА
29	ТП-99	100 кВА	-	100 кВА
30	ТП-106	100 кВА	-	100 кВА
31	ТП-108	нет	-	нет
32	ТП-110	150 кВА	-	150 кВА
33	ТП-113	нет	-	нет
34	ТП-154	200 кВА	-	200 кВА
35	ТП-1 м/з	100 кВА	-	100 кВА
36	ТП-1 о/л Таватуй	100 кВА	-	100 кВА
37	ТП-1 х/з	нет	-	нет
38	ТП-2 о/л Таватуй	150 кВА	-	150 кВА
39	ТП-2 х/з	нет	-	нет
40	ТП-3 Гаражей	нет	-	нет

1	2	3	4	5
41	ТП-3 Зоны	нет	-	нет
42	ТП-3 о/л Таватуй	нет	-	нет
43	ТП-Мотоклуба	нет	-	нет
44	ТП-Стрельбища	нет	-	нет

Выполнение технологических подключений к электрическим сетям открытых центров питания цеха сетей и подстанций ОАО «УЭХК»

	1 кв. 2013 года		
	январь	февраль	март
Поданных заявок на технологическое подключение	-	-	-
Заявленная мощность, кВт	-	-	-
Заключенных договоров об осуществлении технологического подключения	-	-	-
Аннулированных заявок	-	-	-
Выполненных присоединений/присоединенная мощность	-/-	-/-	-/-

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на открытых центрах питания цеха сетей и подстанций ОАО «УЭХК»

Аварийных случаев отключения оборудования в марте 2013 г не было.