

График отключений
 электрооборудования ОАО «УЭХК»
 на сентябрь 2013г.

№ п/п	Наименование	Цель отключения	Дата
1	ПС-3 РУ-10кВ яч.3 (РП-14 1сек)	в/в КЛ, проверка счетчика	06 ⁰⁰ до 18 ⁰⁰ 2.09.13
2	ПС Цементная ГРУ-6кВ яч.36 (РП-7 3сек)	ТР МВ, реактора, ЛР, кабеля, РЗА, в/в испыт. КЛ, МВ, реактора	6 ⁰⁰ до 18 ⁰⁰ 05.09.13
3	ТП-35 ТСБ РУ-6кВ 1сек с Т-1	КР 1сек 6кВ, ТР ВН с кабелями яч.1,3,5,7, тр-ра, пров. РЗА, проф. исп. тр-ра, в/в исп.1сек КЛ яч.3,5,7	6 ⁰⁰ до 18 ⁰⁰ 05.09.13
4	ПС Цементная МРУ-6кВ яч.20 (Т-3 УБП-3)	ТР МВ, ЛР, кабеля, РЗА, в/в испыт. КЛ, МВ	6 ⁰⁰ до 18 ⁰⁰ 09.09.13
5	ТП-32 ТСБ РУ-6кВ 1 сек с Т-1	ТР 1сек 6кВ, ВН с кабелями яч.1,3,5, СВ с СР1 яч.7, тр-ра, пров.РЗА, проф. исп. тр-ра, в/в исп. КЛ яч.1,5.	6 ⁰⁰ до 18 ⁰⁰ 09.09.13
6	ПС Песчаная Яч.6 (РП-9 1сек)	В/в КЛ, проверка счетчика	6 ⁰⁰ до 18 ⁰⁰ 09.09.13
7	ПС Цементная ГРУ-6кВ Яч.35 (РП-7 2сек)	КР МВ, реактора, ТР ЛР, кабеля, РЗА, проверка счетчика, в/в испыт. КЛ, РБ,МВ	6 ⁰⁰ 10.09.13 - до 18 ⁰⁰ 11.09.13
8	ПС Песчаная Яч.60 (РП-9 2сек)	ТР МВ, реактора, ЛР, кабеля, РЗА, проверка счетчика, в/в исп. КЛ	6 ⁰⁰ до 18 ⁰⁰ 11.09.13
9	ПС Песчаная Яч.53 (РП-11 2сек)	В/в КЛ, проверка счетчика	6 ⁰⁰ до 18 ⁰⁰ 12.09.13
10	ТП-35 ТСБ РУ-6кВ 2 сек с Т-2	КР 2сек 6кВ, ВН яч.2, ТР ВН с кабелями яч.4,6, тр-ра, проф. исп. тр-ра, в/в исп.2сек, ВН яч.2, КЛ яч.4,6	6 ⁰⁰ до 18 ⁰⁰ 12.09.13
11	ПС-3 РУ-10кВ яч.5 (ШП-33)	ТР МВ, реактора, ЛР, кабеля, ШП, реконструкция РЗА, в/в испыт. всех КЛ, ШП	6 ⁰⁰ 16.09.13 до 18 ⁰⁰ 20.09.13
12	ПС Песчаная Яч.23 (РП-11 1сек)	В/в КЛ, проверка счетчика	6 ⁰⁰ до 18 ⁰⁰ 16.09.13
13	ПС-10 КРУ-10кВ яч.26-17 (РП-14)	ТР МВ, кабеля, ЗН, РЗА, проверка счетчиков, в/в КЛ, МВ яч.26,17	6 ⁰⁰ до 18 ⁰⁰ 17.09.13
14	ПС Цементная ГРУ-6кВ Яч.38 (РП-2 1сек)	ТР МВ, реактора, ЛР, кабеля, РЗА, проверка счетчика, в/в испыт. КЛ, МВ	6 ⁰⁰ до 18 ⁰⁰ 18.09.13
15	ТП-32 ТСБ РУ-6кВ 2 сек с Т-2	ТР 2сек 6кВ, ВН с кабелями яч.2,4,6, СР2 яч.8, тр-ра, проф. исп. тр-ра, в/в исп. КЛ яч.2,6.	6 ⁰⁰ до 18 ⁰⁰ 19.09.13
16	ТП-34 ТСБ РУ-6кВ 2 сек с Т-2	КР 2сек 6кВ, ВН яч.2,4,6, ТР каб яч.2,4,6, тр-ра, проф. исп. тр-ра, в/в исп.2сек, ВН яч.2,4,6 КЛ яч.4,6	6 ⁰⁰ до 18 ⁰⁰ 20.09.13
17	ПС-3 РУ-10кВ яч.27 (ШП-34)	ТР МВ, реактора, ЛР, кабеля, ШП, реконструкция РЗА, в/в испыт. всех КЛ, ШП	6 ⁰⁰ 23.09.13 до 18 ⁰⁰ 27.09.13
18	ПС Цементная ГРУ-6кВ Яч.43 (РП-2 2сек)	ТР МВ, реактора, ЛР, кабеля, РЗА, проверка счетчика, в/в испыт. КЛ, МВ	6 ⁰⁰ до 18 ⁰⁰ 24.09.13
19	ПС-3 РУ-10кВ яч.25 (РП-14)	ТР МВ, реактора, ЛР, кабеля, РЗА, проверка счетчика, в/в испыт. КЛ, МВ	6 ⁰⁰ до 18 ⁰⁰ 25.09.13
20	ТП-34 ТСБ РУ-6кВ 1 сек с Т-1	КР 1сек 6кВ, ВН яч.1,3,5, ТР каб яч.1,3,5, тр-ра, проф. исп. тр-ра, в/в исп.1сек, ВН яч.1,3,5 КЛ яч.3,5.	6 ⁰⁰ до 18 ⁰⁰ 26.09.13

Резерв мощности электрических сетей ОАО «УЭК» на открытых питающих центрах электроснабжения потребителей на 01.10.2013.

№	Питающий центр/зона	Резерв мощности, кВА		
		Текущий резерв мощности для присоединения потребителей	С учетом заключенных договоров на технологическое присоединение	Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей
1	РП-1	150 кВА	-	150 кВА
2	РП-4	200 кВА	-	200 кВА
3	ТП-10	260 кВА	-	260 кВА
4	ТП-16	50 кВА	-	50 кВА
5	ТП-16 А	200 кВА	-	200 кВА
6	ТП-17	нет	-	нет
7	ТП-20	50 кВА	-	50 кВА
8	ТП-28	600 кВА	-	600 кВА
9	ТП-30	400 кВА	400 кВА	нет
10	ТП-30 ст.Северная	100 кВА	-	100 кВА
11	ТП-31	нет	-	нет
12	ТП-32	100 кВА	-	100 кВА
13	ТП-33	200 кВА	100 кВА	100 кВА
14	ТП-34	400 кВА	400 кВА	нет
15	ТП-35	250 кВА	250 кВА	нет
16	ТП-39	50 кВА	-	50 кВА
17	ТП-40	нет	-	нет
18	ТП-41	нет	-	нет
19	ТП-42	нет	-	нет
20	ТП-45	нет	-	нет
21	ТП-47	250 кВА	-	250 кВА
22	ТП-48	300 кВА	-	300 кВА
23	ТП-49	нет	-	нет
24	ТП-50	нет	-	нет
25	ТП-58	150 кВА	-	150 кВА
26	ТП-59	200 кВА	-	200 кВА
27	ТП-70	нет	-	нет
28	ТП-98	500 кВА	-	500 кВА
29	ТП-99	100 кВА	-	100 кВА
30	ТП-106	100 кВА	-	100 кВА
31	ТП-108	нет	-	нет
32	ТП-110	150 кВА	-	150 кВА
33	ТП-113	нет	-	нет
34	ТП-154	200 кВА	-	200 кВА
35	ТП-1 м/з	100 кВА	-	100 кВА
36	ТП-1 х/з	нет	-	нет
37	ТП-2 х/з	нет	-	нет
38	ТП-3 Гаражей	нет	-	нет
39	ТП-3 Зоны	нет	-	нет
40	ТП-Мотоклуба	нет	-	нет
41	ТП-Стрельбища	нет	-	нет

Выполнение технологических подключений к электрическим сетям открытых центров питания цеха сетей и подстанций ОАО «УЭХК»

	3 кв. 2013 года		
	июль	август	сентябрь
Поданных заявок на технологическое подключение	-	-	-
Заявленная мощность, кВт	-	-	-
Заключенных договоров об осуществлении технологического подключения	-	-	-
Аннулированных заявок	-	-	-
Выполненных присоединений/присоединенная мощность	-/-	-/-	-/-

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на открытых центрах питания цеха сетей и подстанций ОАО «УЭХК»

Аварийных случаев отключения оборудования в сентябре и 3-ем квартале 2013 г не было.