

График отключений
 электрооборудования ОАО «УЭХК»
 на январь 2013г.

№ п/п	Наименование	Цель отключения	Дата
1	ПС-1 яч.21 Т-1 ТП-80	ТР МВ, проверка РЗА	06 ⁰⁰ – 18 ⁰⁰ 09.01.13
2	ПС-1 ЩСН-0,4кВ	ТР секций	06 ⁰⁰ – 18 ⁰⁰ 10.01.13
3	ПС Песчаная 1 сек 10кВ	КР секции, ШР, ТН, в/в испытания	06 ⁰⁰ 21.01.13 – 18 ⁰⁰ 24.01.13
4	ПС 10 яч.1/2 СВ	КР МВ, проверка РЗА, в/в МВ	06 ⁰⁰ 28.01.13 – 18 ⁰⁰ 29.01.13
5	ПС 10 ЩПТ 0,2кВ	ТР оборудования	08 ⁰⁰ – 18 ⁰⁰ 30.01.13
6	ПС 10 ЩСН 0,4кВ	ТР оборудования	08 ⁰⁰ – 18 ⁰⁰ 31.01.13
7	ПС 311 КРУ-10кВ Яч.7 СД-1	ТР МВ, РЗА, в/в кабеля	06 ⁰⁰ – 18 ⁰⁰ 10.01.13
8	ПС 311 КРУ-10кВ Яч.15 СД-3	ТР МВ, РЗА, в/в кабеля	06 ⁰⁰ – 18 ⁰⁰ 11.01.13
9	ПС 311 3 сек.10кВ	ТР секций	06 ⁰⁰ 14.01.13 – 18 ⁰⁰ 15.01.13
10	ПС 311 5 сек.6кВ	ТР секций	06 ⁰⁰ 16.01.13 – 18 ⁰⁰ 17.01.13
11	ПС 250 КРУ-6кВ Яч.55 АД-2	КР МВ, РЗА, в/в кабеля, МВ	06 ⁰⁰ 24.01.13 – 18 ⁰⁰ 25.01.13

Резерв мощности электрических сетей ОАО «УЭХК» на открытых питающих центрах электроснабжения потребителей на 01.02.2013.

№	Питающий центр/зона	Резерв мощности, кВА		
		Текущий резерв мощности для присоединения потребителей	С учетом заключенных договоров на технологическое присоединение	Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей
1	2	3	4	5
1	РП-1	150 кВА	-	150 кВА
2	РП-4	200 кВА	-	200 кВА
3	ТП-10	260 кВА	-	260 кВА
4	ТП-16	50 кВА	-	50 кВА
5	ТП-16 А	200 кВА	-	200 кВА
6	ТП-17	нет	-	нет
7	ТП-20	50 кВА	-	50 кВА
8	ТП-28	600 кВА	-	600 кВА
9	ТП-30	400 кВА	400 кВА	нет
10	ТП-30 ст.Северная	100 кВА	-	100 кВА
11	ТП-31	нет	-	нет
12	ТП-32	100 кВА	-	100 кВА
13	ТП-33	200 кВА	100 кВА	100 кВА
14	ТП-34	400 кВА	400 кВА	нет
15	ТП-35	250 кВА	250 кВА	нет
16	ТП-39	50 кВА	-	50 кВА
17	ТП-40	нет	-	нет
18	ТП-41	нет	-	нет
19	ТП-42	нет	-	нет
20	ТП-45	нет	-	нет
21	ТП-47	250 кВА	-	250 кВА
22	ТП-48	300 кВА	-	300 кВА
23	ТП-49	нет	-	нет
24	ТП-50	нет	-	нет
25	ТП-58	150 кВА	-	150 кВА
26	ТП-59	200 кВА	-	200 кВА
27	ТП-70	нет	-	нет
28	ТП-98	500 кВА	-	500 кВА
29	ТП-99	100 кВА	-	100 кВА
30	ТП-106	100 кВА	-	100 кВА
31	ТП-108	нет	-	нет
32	ТП-110	150 кВА	-	150 кВА
33	ТП-113	нет	-	нет
34	ТП-154	200 кВА	-	200 кВА
35	ТП-1 м/з	100 кВА	-	100 кВА
36	ТП-1 о/л Таватуй	100 кВА	-	100 кВА
37	ТП-1 х/з	нет	-	нет
38	ТП-2 о/л Таватуй	150 кВА	-	150 кВА
39	ТП-2 х/з	нет	-	нет
40	ТП-3 Гаражей	нет	-	нет

1	2	3	4	5
41	ТП-3 Зоны	нет	-	нет
42	ТП-3 о/л Таватуй	нет	-	нет
43	ТП-Мотоклуба	нет	-	нет
44	ТП-Стрельбища	нет	-	нет

Выполнение технологических подключений к электрическим сетям открытых центров питания цеха сетей и подстанций ОАО «УЭХК»

	1 кв. 2013 года		
	январь	февраль	март
Поданных заявок на технологическое подключение	-		
Заявленная мощность, кВт	-		
Заключенных договоров об осуществлении технологического подключения	-		
Аннулированных заявок	-		
Выполненных присоединений/присоединенная мощность	-/-		

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на открытых центрах питания цеха сетей и подстанций ОАО «УЭХК»

Аварийных случаев отключения оборудования в 4 квартале 2012 г не было.