

График отключений
 электрооборудования ОАО «УЭХК»
 на декабрь 2013 года.

№ п/п	Наименование	Цель отключения	Дата
1	ГПП-3 I секция 10 кВ	ТР сек., КР ТН сек, ТР ШР сек., РЗА, в/в исп ТН	06 ⁰⁰ 02.12.13 – 18 ⁰⁰ 05.12.13
2	ГПП-3 II секция 10 кВ	ТР сек., КР ТН сек, ТР ШР сек., РЗА, в/в исп ТН	06 ⁰⁰ 09.12.13 – 18 ⁰⁰ 12.12.13
3	ГПП-3 III секция 10 кВ	ТР сек., КР ТН сек, ТР ШР сек., РЗА, в/в исп ТН	06 ⁰⁰ 16.12.13 – 18 ⁰⁰ 19.12.13
4	ГПП-3 IV секция 10 кВ	ТР сек., КР ТН сек, ТР ШР сек., РЗА, в/в исп ТН	06 ⁰⁰ 23.12.13 – 18 ⁰⁰ 26.12.13
5	ПС-250 яч.32 СД-1	ТР В, лин.раз., ЗН, кабеля, ВВ кабеля. РЗА.	06 ⁰⁰ до 18 ⁰⁰ 09.12.13
6	ПС-250 яч.37 СД-2	ТР В, лин.раз., ЗН, кабеля, ВВ кабеля. РЗА.	06 ⁰⁰ до 18 ⁰⁰ 10.12.13
7	ПС-250 яч.32 СД-3	ТР В, лин.раз., ЗН, кабеля, ВВ кабеля. РЗА.	06 ⁰⁰ до 18 ⁰⁰ 11.12.13
8	ПС-250 яч.9 СД-4	ТР В, лин.раз., ЗН, кабеля, ВВ кабеля. РЗА.	06 ⁰⁰ до 18 ⁰⁰ 12.12.13

Резерв мощности электрических сетей ОАО «УЭХК» на открытых питающих центрах электроснабжения потребителей на 01.01.2014.

№	Питающий центр/зона	Резерв мощности, кВА		
		Текущий резерв мощности для присоединения потребителей	С учетом заключенных договоров на технологическое присоединение	Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей
1	2	3	4	5
1	РП-1	150 кВА	-	150 кВА
2	РП-4	200 кВА	-	200 кВА
3	ТП-10	260 кВА	-	260 кВА
4	ТП-16	50 кВА	-	50 кВА
5	ТП-16 А	200 кВА	-	200 кВА
6	ТП-17	нет	-	нет
7	ТП-20	50 кВА	-	50 кВА
8	ТП-28	600 кВА	-	600 кВА
9	ТП-30	400 кВА	400 кВА	нет
10	ТП-30 ст.Северная	100 кВА	-	100 кВА
11	ТП-31	нет	-	нет
12	ТП-32	100 кВА	-	100 кВА
13	ТП-33	200 кВА	100 кВА	100 кВА
14	ТП-34	400 кВА	400 кВА	нет
15	ТП-35	250 кВА	250 кВА	нет
16	ТП-39	50 кВА	-	50 кВА
17	ТП-40	нет	-	нет
18	ТП-41	нет	-	нет
19	ТП-42	нет	-	нет
20	ТП-45	нет	-	нет
21	ТП-47	250 кВА	-	250 кВА
22	ТП-48	300 кВА	-	300 кВА
23	ТП-49	нет	-	нет
24	ТП-50	нет	-	нет
25	ТП-58	150 кВА	-	150 кВА
26	ТП-59	200 кВА	-	200 кВА
27	ТП-70	нет	-	нет
28	ТП-98	500 кВА	-	500 кВА
29	ТП-99	100 кВА	-	100 кВА
30	ТП-106	100 кВА	-	100 кВА
31	ТП-108	нет	-	нет
32	ТП-110	150 кВА	-	150 кВА
33	ТП-113	нет	-	нет
34	ТП-154	200 кВА	-	200 кВА
35	ТП-1 м/з	100 кВА	-	100 кВА
36	ТП-1 о/л Таватуй	100 кВА	-	100 кВА
37	ТП-1 х/з	нет	-	нет
38	ТП-2 о/л Таватуй	150 кВА	-	150 кВА
39	ТП-2 х/з	нет	-	нет
40	ТП-3 Гаражей	нет	-	нет

1	2	3	4	5
41	ТП-3 Зоны	нет	-	нет
42	ТП-3 о/л Таватуй	нет	-	нет
43	ТП-Мотоклуба	нет	-	нет
44	ТП-Стрельбища	нет	-	нет

Выполнение технологических подключений к электрическим сетям открытых центров питания цеха сетей и подстанций ОАО «УЭХК»

	4 кв. 2013 года		
	октябрь	ноябрь	декабрь
Поданных заявок на технологическое подключение	-	-	-
Заявленная мощность, кВт	-	-	-
Заключенных договоров об осуществлении технологического подключения	-	-	-
Аннулированных заявок	-	-	-
Выполненных присоединений/присоединенная мощность	-/-	-/-	-/-