

График отключений  
 электрооборудования ОАО «УЭХК»  
 на апрель 2015 года.

| № п/п | Наименование   | Цель отключения  | Дата                                 |
|-------|--|--|--------------------------------------|
| 1     | ПС-1<br>Яч.23 (Т-5 ПС-1)   | КР МВ, ТР ЗН, кабеля, тр-ра, РЗА, исп. МВ, КЛ, тр-ра   | С 6-00 01.04.15<br>до 18-00 02.04.15 |
| 2     | ГПП-1<br>ГРУ- 6 кВ 1 секция  | КР секции, ТН 1 сек, ТР ШР, РЗА, исп. секции, ТН   | С 6-00 06.04.15<br>до 18-00 10.04.15 |
| 3     | ГПП-1<br>яч.52 (Т-3 ПП-1),<br>яч.40 (ПС-2 МУП ВК<br>3 сек),<br>яч.48 (ТЭЦ 2 сек),<br>яч.32 (РП-7 1 сек ) | ТР ШР 1 секции   | С 5-00 до 18-00<br>06.04.15          |
| 4     | яч.36 (РП-7 3 сек ),<br>яч.50 (ТЭЦ 3 сек)  | ТР ШР 1 секции   | С 5-00 до 18-00<br>07.04.15          |
| 5     | ПС-11<br>Яч.13 (Т-1 ТП-93)   | ТР МВ, ЗН, кабеля, тр-ра, ТР-10 кВ,<br>РЗА, исп. КЛ, тр-ра                                     | С 8-00 до 18-00<br>07.04.15          |
| 6     | ПС-11<br>яч.30 (ввод 6 кВ Т-2),<br>яч.42(РП-12 1 сек),<br>яч.44 (ПС-3А 1 сек),<br>яч.28 (ПС-1 1 сек)     | ТР ШР 1 секции   | С 5-00 до 18-00<br>08.04.15          |
| 7     | яч.26 (фидер связи),<br>яч.38(РП-2 1 сек),<br>яч.46 (ввод 6 кВ Т-1)                                      | ТР ШР 1 секции   | С 5-00 до 18-00<br>09.04.15          |
| 8     | ПС-11<br>яч.54 (реакторная связь)  | ТР ШР 1 секции   | С 5-00 до 18-00<br>10.04.15          |
| 9     | ГПП-1<br>ГРУ- 6 кВ 2 секция  | КР секции, ТН 2 сек, ТР ШР, РЗА, исп. секции, ТН   | С 6-00 13.04.15<br>до 18-00 17.04.15 |
| 10    | ГПП-1<br>яч.49 (Т-1 ПП-1),<br>яч.39 (ПС-2 МУП ВК<br>4 сек),<br>яч.47 (ТЭЦ 4 сек),<br>яч.35 (РП-7 2 сек ) | ТР ШР 2 секции   | С 5-00 до 18-00<br>13.04.15          |
| 11    | ГПП-1<br>яч.37(РП-6 2 сек ),<br>яч.45 (ТЭЦ 1 сек)  | ТР ШР 2 секции   | С 5-00 до 18-00<br>14.04.15          |
| 12    | ТП-106   | КР секции 6 кВ, МВ яч.2,<br>ТР оборудования РУ-6 кВ, тр-ра, РЗА,<br>исп. МВ, КЛ яч.2, 3, тр-ра | С 8-00 до 18-00<br>14.04.15          |
| 13    | ГПП-1<br>яч.29 (ввод 6 кВ Т-2),<br>яч.41 (РП-12 2 сек),<br>яч.31 (ПС-3А 2 сек),<br>яч.27 (ПС-1 2 сек)    | ТР ШР 2 секции   | С 5-00 до 18-00<br>15.04.15          |
| 14    | ГПП-1<br>яч.25 (фидер связи),<br>яч.43(РП-2 1 сек),<br>яч.23 (ввод 6 кВ Т-3),<br>яч.51(Т-2 ПП-1)         | ТР ШР 2секции  | С 5-00 до 18-00<br>16.04.15          |

|    |                                   |  |                                      |
|----|-----------------------------------|--|--------------------------------------|
| 15 | ГПП-1<br>яч.53 (реакторная связь) | ТР ШР 2 секции   | С 5-00 до 18-00<br>17.04.15          |
| 16 | ГПП-2<br>Яч.34 (ТСН-2)            | ТР МВ, ЛР, реактора, кабеля, ТСН,<br>РЗА, исп. МВ, КЛ, ТСН                     | С 5-00 до 18-00<br>20.04.15          |
| 17 | ТП-110                            | КР секции 6 кВ, ТР оборуд. РУ-6 кВ,<br>тр-ра, РЗА, исп. МВ, КЛ яч.1,3, тр-ра   | С 5-00 до 18-00<br>21.04.15          |
| 18 | ПС-11<br>Яч.21 (Т-2 ТП-93)        | ТР МВ, ЗН, кабеля, тр-ра, ТР-10 кВ,<br>РЗА, исп. КЛ, тр-ра                     | С 5-00 до 18-00<br>22.04.15          |
| 19 | ПС-1<br>Яч.22 (Т-4 УЗГЦ)          | ТР МВ, ЗН, кабеля, тр-ра, РЗА,<br>исп. КЛ, тр-ра                               | С 5-00 до 18-00<br>23.04.15          |
| 20 | ГПП-3<br>Яч.2 (ТСН-1)             | КР МВ, реактора, ТР ЛР, кабеля, ТСН,<br>РЗА, исп. МВ, КЛ, ТСН                  | С 6-00 27.04.15<br>до 18-00 28.04.15 |
| 21 | ГПП-2<br>Яч.22 (Т-10 ПС-59)       | КР МВ, ТР реактора, ЛР, кабеля, РЗА,<br>исп. МВ, КЛ                            | С 6-00 29.04.15<br>до 18-00 30.04.15 |
| 22 | ГПП-5 ШП-1 110кВ                  | ТР В. РЗА «В».   | С 6-00 01.04.15<br>до 18-00 03.04.15 |
| 23 | ПС-250 Т-5                        | ТР тр-ра, р-ля нейтрали. Проф.исп. тр-<br>ра.                                  | С 6-00 01.04.15<br>до 18-00 03.04.15 |
| 24 | ГПП-5 ШП-2<br>110кВ               | ТР В, ЛР, РЗА «В»  | С 6-00 06.04.15<br>до 18-00 10.04.15 |
| 25 | ПС-250 Т-6                        | ТР тр-ра, р-ля нейтрали. Проф. исп. тр-<br>ра. РЗА,<br>РЗА «К1»яч.26,29 ПС-250 | С 6-00 06.04.15<br>до 18-00 10.04.15 |
| 26 | ГПП-4,5<br>ШП-4 110кВ             | ТР В, ЛР. РЗА.   | С 6-00 13.04.15<br>до 18-00 17.04.15 |
| 27 | ПС-41 Т-1<br>ПС-42 Т-3            | ТР тр-ра, ТР, ОПН 110кВ.<br>Покраска тр-ра Т-3.<br>Проф. исп. тр-ра.           | С 6-00 13.04.15<br>до 18-00 17.04.15 |
| 28 | ГПП-5<br>ШП-3 110кВ               | ТР В. РЗА.   | С 6-00 27.04.15<br>до 18-00 29.04.15 |
| 29 | ПС-41 Т-2<br>ПС-42 Т-4            | ТР тр-ра, ТР, ОПН 110кВ<br>КР р-ля нейтрали<br>Проф. исп. тр-ра.               | С 6-00 27.04.15<br>до 18-00 29.04.15 |

Резерв мощности электрических сетей ОАО «УЭХК» на открытых питающих центрах электроснабжения потребителей на 01.05.2015.

| №  | Питающий центр/зона | Резерв мощности, кВА                                   |   |  |
|----|---------------------|--|---|--|
|    |                     | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей | С учетом заключенных договоров на технологическое присоединение | Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей |
| 1  | 2                   | 3  | 4   | 5  |
| 1  | РП-1                | 150 кВА  | -   | 150 кВА  |
| 2  | РП-4                | 200 кВА  | -   | 200 кВА  |
| 3  | ТП-10               | 260 кВА  | -   | 260 кВА  |
| 4  | ТП-16               | 50 кВА   | -   | 50 кВА   |
| 5  | ТП-16 А             | 200 кВА  | -   | 200 кВА  |
| 6  | ТП-17               | нет  | -   | нет  |
| 7  | ТП-20               | 50 кВА   | -   | 50 кВА   |
| 8  | ТП-28               | 600 кВА  | -   | 600 кВА  |
| 9  | ТП-30               | 400 кВА  | 400 кВА   | нет  |
| 10 | ТП-30 ст.Северная   | 100 кВА  | -   | 100 кВА  |
| 11 | ТП-31               | нет  | -   | нет  |
| 12 | ТП-32               | 100 кВА  | -   | 100 кВА  |
| 13 | ТП-33               | 200 кВА  | 100 кВА   | 100 кВА  |
| 14 | ТП-34               | 400 кВА  | 400 кВА   | нет  |
| 15 | ТП-35               | 250 кВА  | 250 кВА   | нет  |
| 16 | ТП-39               | 50 кВА   | -   | 50 кВА   |
| 17 | ТП-40               | нет  | -   | нет  |
| 18 | ТП-41               | нет  | -   | нет  |
| 19 | ТП-42               | нет  | -   | нет  |
| 20 | ТП-45               | нет  | -   | нет  |
| 21 | ТП-47               | 250 кВА  | -   | 250 кВА  |
| 22 | ТП-48               | 300 кВА  | -   | 300 кВА  |
| 23 | ТП-49               | нет  | -   | нет  |
| 24 | ТП-50               | нет  | -   | нет  |
| 25 | ТП-58               | 150 кВА  | -   | 150 кВА  |
| 26 | ТП-59               | 200 кВА  | -   | 200 кВА  |
| 27 | ТП-70               | нет  | -   | нет  |
| 28 | ТП-98               | 500 кВА  | -   | 500 кВА  |
| 29 | ТП-99               | 100 кВА  | -   | 100 кВА  |
| 30 | ТП-106              | 100 кВА  | -   | 100 кВА  |
| 31 | ТП-108              | нет  | -   | нет  |
| 32 | ТП-110              | 150 кВА  | -   | 150 кВА  |
| 33 | ТП-113              | нет  | -   | нет  |
| 34 | ТП-154              | 200 кВА  | -   | 200 кВА  |
| 35 | ТП-1 м/з            | 100 кВА  | -   | 100 кВА  |
| 36 | ТП-1 х/з            | 400 кВА  | -   | 400 кВА  |
| 37 | ТП-2 х/з            | нет  | -   | нет  |
| 38 | ТП-3 Гаражей        | нет  | -   | нет  |
| 39 | ТП-3 Зоны           | нет  | -   | нет  |
| 40 | ТП-Мотоклуба        | нет  | -   | нет  |
| 41 | ТП-Стрельбища       | нет  | -   | нет  |

Выполнение технологических подключений к электрическим сетям открытых центров питания цеха сетей и подстанций ОАО «УЭК»

|   | 2 кв. 2015 года |     |      |
|---|-----------------|-----|------|
|   | апрель          | май | июнь |
| Поданных заявок на технологическое подключение                      | -               |     |      |
| Заявленная мощность, кВт  | -               |     |      |
| Заключенных договоров об осуществлении технологического подключения | -               |     |      |
| Аннулированных заявок   | -               |     |      |
| Выполненных присоединений/присоединенная мощность                   | -/-             |     |      |