

График отключений  
 электрооборудования ОАО «УЭХК»  
 на май 2015 года.

№ п/п	Наименование	Цель отключения	Дата
1	ПС-6 Яч.8 (Т-2 ПС-5)	КР МВ, ворот кабины Т-2, ТР ЗН, Т-2, кабеля, РЗА, исп. Т-2, КЛ, МВ	С 6-00 05.05.15 до 18-00 06.05.15
2	ГПП-1 Т-2 110 кВ	ТР Т-2, ЭГВ-110 кВ, РЗА, исп. Т-2	С 6-00 07.05.15 до 18-00 08.05.15
3	ПП-2 Т-1	ТР, РЗА, исп. Т-1	С 6-00 до 18-00 22.05.15
4	ГПП-1, 2 Т-1 110 кВ	ТР Т-1, ШМ-6 кВ, ЗН ШМ-6 кВ, РВО-6 кВ, МВ-110 кВ, РЗА, исп. Т-1, замер tgδ вводов МВ-110 кВ	С 6-00 25.05.15 до 18-00 26.05.15
5	ПС-249 яч.60 ТП-57 Т-1	ТР В, лин.раз., ЗН. РЗА. ТП-57: ТР Т-1, ремонт двери и освещ. кабины тр-ра.	С 6-00 05.05.15 до 18-00 06.05.15
6	ГПП-4 РУ-1 ШП-2 10кВ	ТР В, ЛР	С 6-00 07.05.15 до 18-00 08.05.15
7	ГПП-4 РУ-1 ШП-3 10кВ	ТР В, ЛР	С 6-00 12.05.15 до 18-00 13.05.15
8	ГПП-4 РУ-1 ШП-4 10кВ	ТР В, ЛР	С 6-00 14.05.15 до 18-00 15.05.15
9	ГПП-4 Т-6	КР В. ТР Т, ЛР-10кВ. В/В исп. РЗА. ПС-249 яч.1,12: ТР В, лин.раз., ЗН, ШМ 10кВ Т-6. РЗА.	С 6-00 18.05.15 до 18-00 22.05.15
10	ПС-6 Яч.8 (Т-2 ПС-5)	КР МВ, ворот кабины Т-2, ТР ЗН, Т-2, кабеля, РЗА, исп. Т-2, КЛ, МВ	С 6-00 05.05.15 до 18-00 06.05.15
11	ГПП-1 Т-2 110 кВ	ТР Т-2, ЭГВ-110 кВ, РЗА, исп. Т-2	С 6-00 07.05.15 до 18-00 08.05.15
12	ПС Песчаная АТ-1	ТР 1В, 2В, РЗА, проф испытания	С 6-00 12.05.15 до 18-00 14.05.15
13	ПС-3 АТ-4	ТР 1В, 2В, РЗА, проф испытания	С 6-00 18.05.15 до 18-00 21.05.15
14	ПС Песчаная ВЛ 220 кВ СУГРЭС	ТР 1В, 2В, РЗА, проф испытания	С 6-00 до 18-00 27.05.15

Резерв мощности электрических сетей ОАО «УЭХК» на открытых питающих центрах электроснабжения потребителей на 01.06.2015.

№	Питающий центр/зона	Резерв мощности, кВА		
		Текущий резерв мощности для присоединения потребителей	С учетом заключенных договоров на технологическое присоединение	Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей
1	2	3	4	5
1	РП-1	150 кВА	-	150 кВА
2	РП-4	200 кВА	-	200 кВА
3	ТП-10	260 кВА	-	260 кВА
4	ТП-16	50 кВА	-	50 кВА
5	ТП-16 А	200 кВА	-	200 кВА
6	ТП-17	нет	-	нет
7	ТП-20	50 кВА	-	50 кВА
8	ТП-28	600 кВА	-	600 кВА
9	ТП-30	200 кВА	200 кВА	нет
10	ТП-30 ст.Северная	100 кВА	-	100 кВА
11	ТП-31	нет	-	нет
12	ТП-32	100 кВА	-	100 кВА
13	ТП-33	200 кВА	100 кВА	100 кВА
14	ТП-34	400 кВА	400 кВА	нет
15	ТП-35	250 кВА	250 кВА	нет
16	ТП-39	50 кВА	-	50 кВА
17	ТП-40	нет	-	нет
18	ТП-41	нет	-	нет
19	ТП-42	нет	-	нет
20	ТП-45	нет	-	нет
21	ТП-47	250 кВА	-	250 кВА
22	ТП-48	300 кВА	-	300 кВА
23	ТП-49	нет	-	нет
24	ТП-50	нет	-	нет
25	ТП-58	150 кВА	-	150 кВА
26	ТП-59	200 кВА	-	200 кВА
27	ТП-70	нет	-	нет
28	ТП-98	500 кВА	-	500 кВА
29	ТП-99	100 кВА	-	100 кВА
30	ТП-106	100 кВА	-	100 кВА
31	ТП-108	нет	-	нет
32	ТП-110	150 кВА	-	150 кВА
33	ТП-113	нет	-	нет
34	ТП-154	200 кВА	-	200 кВА
35	ТП-1 м/з	100 кВА	-	100 кВА
36	ТП-1 х/з	400 кВА	-	400 кВА
37	ТП-2 х/з	нет	-	нет
38	ТП-3 Гаражей	нет	-	нет
39	ТП-3 Зоны	нет	-	нет
40	ТП-Мотоклуба	нет	-	нет
41	ТП-Стрельбища	нет	-	нет

Выполнение технологических подключений к электрическим сетям открытых центров питания цеха сетей и подстанций ОАО «УЭК»

	2 кв. 2015 года		
	апрель	май	июнь
Поданных заявок на технологическое подключение	-	-	
Заявленная мощность, кВт	-	-	
Заключенных договоров об осуществлении технологического подключения	-	-	
Аннулированных заявок	-	-	
Выполненных присоединений/присоединенная мощность	-/-	-/-	