

График отключений
электрооборудования АО «УЭХК»
на октябрь 2015 года.

№ п/п	Наименование	Цель отключения	Дата
1	2	3	4
1	ГПП-2 яч.2 (ПС-4 яч.11 1с)	ТР МВ, реактора, ЛР, кабеля, РЗА, в/в исп. КЛ	С 6-00 до 18-00 01.10.2015
2	ПС-4 яч.11 (ввод с ГПП-2 яч.2)	ТР МВ, ЛР, КЛ, РЗА, в/в исп. МВ	С 6-00 до 18-00 01.10.2015
3	ГПП-4 АТ-9	КР ШР ОСШ.	С 6-00 01.10 до 18-00 02.10.15
4	ПС-9 яч.4 (ГРС)	ТР МВ, ЛР, КЛ, РЗА, в/в исп. КЛ	С 6-00 до 18-00 02.10.2015
5	ГПП-5 РУ-6кВ яч.7 ТСН-1	ТР тр-ра, В, ЛР, ошиновки, АВ 0,4кВ, ограждения тр-ра, РЗА, В/В тр-ра, КЛ.	С 6-00 05.10 до 18-00 06.10.15
6	ВЛ-6кВ Зоны	ТР опор ВЛ, опор отп. ТП-3 Гаражей, опор отп. ТП-м/кл., КЛ оп.20-21, разрядников оп.4,12,20,21,22, разъединителя оп.14 отп. ТП-3 Гаражей, разрядника оп.1, КЛ оп.12 отп. ТП-М/кл., в/в исп. КЛ оп.20-21, РЗА	С 8-00 до 18-00 05,06,07,08.10.2015
7	ТП-3 Гаражей	ТР тр-ра, предохранителей, разъединителя, разрядника, в/в исп. тр-ра	С 8-00 до 18-00 05.10.2015
8	ГПП-5 РУ-6кВ яч.12 (ТП-60,58,63)	В/В КЛ на ТП-60.	с 6-00 до 18-00 06.10.15
9	ТП-Мотоклуба	КР ЛР, тек.рем. тр-ра, ТР, КЛ оп.20, в/в исп. КЛ, тр-ра	С 8-00 до 18-00 06.10.2015
10	ГПП-5 РУ-6кВ яч.14 (ТП-60,58,63)	В/В КЛ на ТП-60.	с 6-00 до 18-00 07.10.15
11	ТП-3 Зоны	КР ЛР, ТР тр-ра, предохранителей, разрядника, в/в исп. тр-ра	С 8-00 до 18-00 07.10.2015
12	ПС-311 Т-2 (яч.24,49)	ТР тр-ра, В, ЗН. РЗА. В/В КЛ, тр-ра.	С 6-00 07.10 до 18-00 08.10.15
13	ТП-45	ТР тр-ра, предохранителей, КЛ, разъединителя, в/в исп. тр-ра	С 8-00 до 18-00 09.10.2015
14	ПС-10 яч.19 (Т-3 ТП-24)	КР МВ, ТР линейных втычных контактов, КЛ, ЗН, тр-ра, ТР, РЗА, в/в исп. КЛ, МВ, тр-ра	С 6-00 12.10.2015 до 18-00 13.10.2015
15	ПС-249 КРУ-6кВ яч.59 (ТП-59 1сек.)	ТР В, лин.раз., ЗН. РЗА. В/В КЛ,В.	с 6-00 до 18-00 12.10.15
16	ТП-41 2сек.	КР сек., ТР секц.р-ля; р-ля, КЛ яч.4; ВН, пр-лей, КЛ яч.5; тр-ра Т-2; в/в исп. сек., КЛ яч.5, тр-ра Т-2	С 8-00 до 18-00 13.10.2015
17	ПС-249 КРУ-6кВ яч.64 (ТП-59 2сек.)	ТР В, лин.раз., ЗН. РЗА. В/В КЛ,В.	с 6-00 до 18-00 13.10.15
18	ГПП-5 РУ-6кВ яч.13 (ПС-315 3сек)	В/В КЛ .	13.10.15
19	ПС-10 яч.22 (Т-2 ТП-24)	КР МВ, ТР линейных втычных контактов, КЛ, ЗН, тр-ра, ТР, РЗА, в/в исп. КЛ, МВ, тр-ра	С 6-00 14.10.2015 до 18-00 15.10.2015
20	ГПП-5 РУ-6кВ яч.18 (ПС-315 1сек)	В/В КЛ.	с 6-00 до 18-00 14.10.15

1	2	3	4
21	ГПП-5 РУ-6кВ яч.17 ШСВ	КР В. РЗА. В/В.	С 6-00 14.10 до 18-00 15.10.15
22	ТП-41 1сек.	КР сек., ТР секц.р-ля яч.3, ЗН яч.3; ВН, КЛ яч.1; р-ля, КЛ яч.2; ВН, пр-лей, КЛ яч.6; тр- ра Т-1; в/в исп. сек., КЛ яч.1,6, тр-ра Т-1	С 8-00 до 18-00 16.10.2015
23	ГПП-2 яч.28/46 (ШП-21)	ТР ШП, ЗН ШП, ВВ яч.28, реактора яч.28, ЛР яч.28, ОПН яч.28, ВВ яч.46, реактора яч.46, ЛР яч.46, ОПН яч.46, РЗА, в/в исп. ШП, ВВ яч.28, ВВ яч.46, реактора яч.28, реактора яч.46	С 5-30 19.10.2015 до 18-00 21.10.2015
24	ГПП-5 РУ-6кВ яч.2 (Р-22,25,УБП)	В/В КЛ.	с 6-00 до 18-00 19.10.15
25	ГПП-5 РУ-6кВ яч.6 (ПС-53 3сек)	В/В КЛ .	с 6-00 до 18-00 20.10.15
26	ПС-10 яч.13 (ПС-17 яч.3 1с)	ТР ВВ, линейных втычных контактов, ОПН, КЛ, ЗН, РЗА, в/в исп.ВВ, КЛ	С 6-00 до 18-00 22.10.2015
27	ПС-17 яч.3 (ввод с ПС-10 яч.13)	ТР ЛР, кабеля, в/в исп.МВ	С 6-00 до 18-00 22.10.2015
28	ПС-10 яч.20 (Т-4 ТП-24)	ТР МВ, линейных втычных контактов, КЛ, ЗН, тр-ра, ТР, РЗА, в/в исп. КЛ, МВ, тр-ра	С 6-00 до 18-00 23.10.2015
29	ПС-9 РУ-10кВ 1сек.	ТР 1 секции, ШР присоед, РЗА, в/в исп. сек.	С 6-00 26.10.2015 до 18-00 27.10.2015
30	ГПП-5 РУ-6кВ яч.5(249,УБП-2004)	В/В КЛ	с 6-00 до 18-00 26.10.15
31	ПС-9 РУ-10кВ 2сек.	ТР 2 секции, ШР присоед, РЗА, в/в исп. сек.	С 6-00 28.10.2015 до 18-00 29.10.2015
32	ПС-10 яч.9 (Т-1 ТП-24)	ТР МВ, линейных втычных контактов, КЛ, ЗН, тр-ра, ТР, РЗА, в/в исп. КЛ, МВ, тр-ра	с 6-00 до 18-00 30.10.2015

Резерв мощности электрических сетей АО «УЭХК» на открытых питающих центрах электроснабжения потребителей на 01.11.2015.

№	Питающий центр/зона	Резерв мощности, кВА		
		Текущий резерв мощности для присоединения потребителей	С учетом заключенных договоров на технологическое присоединение	Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей
1	2	3	4	5
1	РП-1	200 кВА	-	150 кВА
2	РП-4	250 кВА	250 кВА	250 кВА
3	ТП-10	260 кВА	-	260 кВА
4	ТП-16	50 кВА	-	50 кВА
5	ТП-16 А	200 кВА	-	200 кВА
6	ТП-17	нет	-	нет
7	ТП-20	50 кВА	-	50 кВА
8	ТП-28	600 кВА	-	600 кВА
9	ТП-30	400 кВА	400 кВА	нет
10	ТП-30 ст.Северная	100 кВА	-	100 кВА
11	ТП-31	нет	-	нет
12	ТП-32	100 кВА	-	100 кВА
13	ТП-33	200 кВА	100 кВА	100 кВА
14	ТП-34	400 кВА	-	нет
15	ТП-35	250 кВА	250 кВА	нет
16	ТП-39	50 кВА	-	50 кВА
17	ТП-40	нет	-	нет
18	ТП-41	нет	-	нет
19	ТП-42	нет	-	нет
20	ТП-45	нет	-	нет
21	ТП-47	250 кВА	-	250 кВА
22	ТП-48	300 кВА	-	300 кВА
23	ТП-49	нет	-	нет
24	ТП-50	нет	-	нет
25	ТП-58	150 кВА	-	150 кВА
26	ТП-59	200 кВА	-	200 кВА
27	ТП-70	нет	-	нет
28	ТП-98	500 кВА	-	500 кВА
29	ТП-99	100 кВА	-	100 кВА
30	ТП-106	100 кВА	-	100 кВА
31	ТП-108	нет	-	нет
32	ТП-110	150 кВА	-	150 кВА
33	ТП-113	нет	-	нет
34	ТП-154	200 кВА	-	200 кВА
35	ТП-1 м/з	100 кВА	-	100 кВА
36	ТП-1 х/з	нет	-	нет
37	ТП-2 х/з	нет	-	нет
38	ТП-3 Гаражей	нет	-	нет
39	ТП-3 Зоны	нет	-	нет
40	ТП-Мотоклуба	нет	-	нет
41	ТП-Стрельбища	нет	-	нет

Выполнение технологических подключений к электрическим сетям открытых центров питания цеха сетей и подстанций АО «УЭХК»

	4 кв. 2015 года		
	октябрь	ноябрь	декабрь
Поданных заявок на технологическое подключение	-		
Заявленная мощность, кВт	-		
Заключенных договоров об осуществлении технологического подключения	-		
Аннулированных заявок	-		
Выполненных присоединений/присоединенная мощность	-/-		