

График отключений
 электрооборудования АО «УЭХК»
 на август 2016 года.

№ п/п	Наименование	Цель отключения	Дата
1	2	3	4
1	КТПН-17	ТР оборудования 6/0,4 кВ, исп. тр-ра	С 6-00 до 18-00 12.08.16
2	ГПП-2 Яч.36 (Т-2 ПЭС)	КР МВ, ТР-6 кВ, ТР ЛР, реактора, кабелей 6,10 кВ, РЗА, исп. Т-2, МВ, реактора, КЛ 6, 10 кВ	С 6-00 16.08.16 до 18-00 17.08.16
3	ГПП-1 Яч.47 (ТЭЦ 4 с)	ТР МВ, ЛР, реактора, кабеля, РЗА, исп. МВ, КЛ	С 6-00 до 18-00 18.08.16
4	ТП-1 Хлебозавод Т-1	Замена узла учета на вводе 0,4 кВ	С 6-00 до 18-00 19.08.16
5	ГПП-2 Яч.60 (РП-9 2с)	КР МВ, ТР реактора, ЛР кабеля, РЗА, исп. МВ, КЛ	С 6-00 22.08.16 до 18-00 23.08.16
6	ТП-47 2 секция 6 кВ	ТР оборуд. секц 6 кВ, МВ яч.2, Т-2, исп. Т-2, МВ яч.2, КЛ яч.4	С 8-00 24.08.16 до 18-00 25.08.16
7	ТП-48 Т-2	ТР, исп.	С 8-00 24.08.16 до 18-00 25.08.16
8	ТП-2 Хлебозавод Т- 2	Замена узла учета на вводе 0,4 кВ	С 6-00 до 18-00 26.08.16
9	ТП-47 1 секция 6 кВ	ТР оборуд. секц 6 кВ,Т-1, исп. Т-1, КЛ яч.1	С 8-00 30.08.16 до 18-00 31.08.16
10	ТП-48 Т-1	ТР, исп.	С 8-00 30.08.16 до 18-00 31.08.16
11	ГПП-4 АТ-9	ТР АТ, 1В, 2В, В 110кВ. РЗА. Проф.испт. АТ.	С 6-00 01.08.16 до 18-00 05.08.16
12	ГПП-5 РУ-6кВ яч.1 ПС-52 3сек.	В/В КЛ	С 6-00 до 18-00 02.08.16
13	ПС-250 КРУ-10кВ яч.25 ВПП-31	В/В КЛ	С 6-00 до 18-00 02.08.16
14	ГПП-5 РУ-6кВ яч.10 УБП-3001	В/В КЛ	С 6-00 до 18-00 03.08.16
15	ГПП-5 РУ-6кВ яч.20 ПС-52 1сек.	В/В КЛ	С 6-00 до 18-00 04.08.16
16	ГПП-5 РУ-6кВ яч.12 ТП-58,60,63	КР В, ТР реактора, ЛР, ошиновки, РЗА, В/В КЛ. На ТП-63: ТР тр-ра, ВН, ограждения.	С 6-00 08.08.16 до 18-00 10.08.16
17	ГПП-5 РУ-6кВ яч.14 ТП-58,60,63	КР В, ТР реактора, ЛР, ошиновки, РЗА, В/В КЛ. На ТП-63: ТР тр-ра, ВН, ограждения.	С 6-00 16.08.16 до 18-00 18.08.16

Резерв мощности электрических сетей АО «УЭХК» на открытых питающих центрах электроснабжения потребителей на 01.09.2016.

№	Питающий центр/зона	Резерв мощности, кВА		
		Текущий резерв мощности для присоединения потребителей	С учетом заключенных договоров на технологическое присоединение	Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей
1	2	3	4	5
1	РП-1	200 кВА	-	150 кВА
2	РП-4	250 кВА	250 кВА	250 кВА
3	ТП-10	260 кВА	-	260 кВА
4	ТП-16	50 кВА	-	50 кВА
5	ТП-16 А	200 кВА	-	200 кВА
6	ТП-17	нет	-	нет
7	ТП-20	50 кВА	-	50 кВА
8	ТП-28	600 кВА	-	600 кВА
9	ТП-30	400 кВА	400 кВА	нет
10	ТП-30 ст.Северная	100 кВА	-	100 кВА
11	ТП-31	нет	-	нет
12	ТП-32	100 кВА	-	100 кВА
13	ТП-33	200 кВА	100 кВА	100 кВА
14	ТП-34	400 кВА	-	нет
15	ТП-35	250 кВА	250 кВА	нет
16	ТП-39	50 кВА	-	50 кВА
17	ТП-40	нет	-	нет
18	ТП-41	нет	-	нет
19	ТП-42	нет	-	нет
20	ТП-45	нет	-	нет
21	ТП-47	250 кВА	-	250 кВА
22	ТП-48	300 кВА	-	300 кВА
23	ТП-49	нет	-	нет
24	ТП-50	нет	-	нет
25	ТП-58	150 кВА	-	150 кВА
26	ТП-59	200 кВА	-	200 кВА
27	ТП-70	нет	-	нет
28	ТП-98	нет	-	нет
29	ТП-99	100 кВА	-	100 кВА
30	ТП-106	100 кВА	-	100 кВА
31	ТП-108	нет	-	нет
32	ТП-110	150 кВА	-	150 кВА
33	ТП-113	нет	-	нет
34	ТП-154	200 кВА	-	200 кВА
35	ТП-1 м/з	100 кВА	-	100 кВА
36	ТП-1 х/з	100 кВА	-	100 кВА
37	ТП-2 х/з	100 кВА	-	100 кВА
38	ТП-3 Гаражей	нет	-	нет
39	ТП-3 Зоны	нет	-	нет
40	ТП-Мотоклуба	нет	-	нет
41	ТП-Стрельбища	нет	-	нет

Выполнение технологических подключений к электрическим сетям открытых центров питания цеха сетей и подстанций АО «УЭХК»

	3 кв. 2016 года		
	июль	август	сентябрь
Поданных заявок на технологическое подключение	-	-	
Заявленная мощность, кВт	-	-	
Заключенных договоров об осуществлении технологического подключения	-	-	
Аннулированных заявок	-	-	
Выполненных присоединений/присоединенная мощность	-/-	-/-	