

График отключений
электрооборудования АО «УЭХК»
на май 2016 года.

№ п/п	Наименование	Цель отключения	Дата
1	2	3	4
1	ГПП-3 Яч.2 ТСН-1	Замена трансформатора	С 6-00 04.05.16 до 18-00 13.05.16
2	ПП-1 Т-1 (ГПП-1 яч.49)	ТР, проверка цепей автоматики, исп. тр-ра, КЛ 6 кВ	С 6-00 до 18-00 06.05.16
3	ГПП-1 Т-2 110 кВ	ТР Т-2, ШИМ-6кВ, ЗН ШИМ, РВО-6кВ, ЭГВ- 110кВ, заземлителя и разрядника нейтрали, ТН-110 кВ, КР портала ЭГВ и м/к ОПН-110, РЗА, исп. Т-2, ОПН, ТН-110	С 6-00 10.05.16 до 18-00 11.05.16
4	ГПП-1, 2 Т-1 110 кВ	ТР Т-1, ОПН-110 кВ, МВ, ЛР яч.46, МВ- 110кВ, ЛР-110кВ, КР ТН яч.46, ТР разъед. ТН, РЗА, исп. Т-1, МВ и ТН яч.46, ОПН-110	С 6-00 12.05.16 до 18-00 13.05.16
5	ПП-1 Т-2 (ГПП-1 яч.51)	ТР, проверка цепей автоматики, исп. тр-ра, КЛ 6 кВ	С 6-00 до 18-00 20.05.16
6	ГПП-3 Яч.28 ТСН-2, РУОМ-2	Замена ТСН-2	С 6-00 23.05.16 до 18-00 27.05.16
7	ТП-30 ТСБ 1 сек 6/0,4 кВ	ТР оборуд. 1 сек., КЛ яч.1,3,5, Т-1; КР ВН яч.1,3,5; исп. Т-1, КЛ яч.1,3, ВН яч.1,3,5	С 8-00 до 18-00 24.05.16
8	ТП-32 ТСБ 1 сек 6/0,4 кВ	КР секции, ВН присоед-й 1 сек., СВ; ТР кабелей присоед-й 1 сек., Т-1, исп. Т-1, секции, ВН яч.1,3,5, СВ, КЛ яч.1,5	С 8-00 до 18-00 25.05.16
9	ТП-30 ТСБ 2 сек 6/0,4 кВ	ТР оборуд. 2 сек, КЛ яч.2,4,6, Т-2; КР ВН яч.2,4,6; исп. Т-2, КЛ яч.2,6, ВН яч.2,4,6	С 8-00 до 18-00 26.05.16
10	Зд.67 ТСН-1 (ПС-6 яч.3)	ТР тр-ра, кабеля, исп. ТСН, КЛ	С 8-00 до 18-00 27.05.16
11	ПС-6 Яч.1 Т-1 ПС-5	КР МВ, ТР ЗН, кабеля, тр-ра РЗА, исп. МВ, КЛ, тр-ра	С 6-00 30.05.16 до 18-00 31.05.16
12	ГПП-4 Т-6	ТР тр-ра, В, РЗА, Проф.испыт. тр-ра	С 6-00 04.05.16 до 18-00 05.05.16
13	ПС-249 КРУ-10кВ 4 секция	Замена МВ на ВВ яч.34. Подключение ошиновки яч.36 к секции.	С 6-00 10.05.16 до 18-00 20.05.16
14	ГПП-4 Т-3	ТР тр-ра, В, РЗА, Проф.испыт. тр-ра	С 6-00 23.05.16 до 18-00 24.05.16
15	ПС Р-53 яч.32 ТСН-1	ТР В, РЗА, В/В КЛ	С 6-00 23.05.16 до 18-00 24.05.16
16	ПС Р-53 яч.6 ТСН-2	ТР В, РЗА, В/В КЛ	С 6-00 25.05.16 до 18-00 26.05.16
17	ГПП-5 ШП-3 110кВ	ТР В, ТТ 110кВ, вводного портала, РЗА	С 6-00 25.05.16 до 18-00 26.05.16
18	ПС Первомайская АТ-8, В 220кВ АТ-8	ТР, проф. Испытания, РЗА	С 6-00 11.05.16 до 18-00 13.05.16
19	ПС Песчаная АТ-1, 1В 220кВ АТ-1	ТР, проф. Испытания, РЗА	С 6-00 16.05.16 до 18-00 19.05.16

1	2	3	4
20	ПС-3, ПС Песчаная АТ-4, 1В, 2В 220кВ АТ-4	ТР, проф. Испытания, РЗА	С 6-00 04.05.16 до 18-00 05.05.16

Резерв мощности электрических сетей АО «УЭХК» на открытых питающих центрах электроснабжения потребителей на 01.06.2016.

№	Питающий центр/зона	Резерв мощности, кВА		
		Текущий резерв мощности для присоединения потребителей	С учетом заключенных договоров на технологическое присоединение	Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей
1	2	3	4	5
1	РП-1	200 кВА	-	150 кВА
2	РП-4	250 кВА	250 кВА	250 кВА
3	ТП-10	260 кВА	-	260 кВА
4	ТП-16	50 кВА	-	50 кВА
5	ТП-16 А	200 кВА	-	200 кВА
6	ТП-17	нет	-	нет
7	ТП-20	50 кВА	-	50 кВА
8	ТП-28	600 кВА	-	600 кВА
9	ТП-30	400 кВА	400 кВА	нет
10	ТП-30 ст.Северная	100 кВА	-	100 кВА
11	ТП-31	нет	-	нет
12	ТП-32	100 кВА	-	100 кВА
13	ТП-33	200 кВА	100 кВА	100 кВА
14	ТП-34	400 кВА	-	нет
15	ТП-35	250 кВА	250 кВА	нет
16	ТП-39	50 кВА	-	50 кВА
17	ТП-40	нет	-	нет
18	ТП-41	нет	-	нет
19	ТП-42	нет	-	нет
20	ТП-45	нет	-	нет
21	ТП-47	250 кВА	-	250 кВА
22	ТП-48	300 кВА	-	300 кВА
23	ТП-49	нет	-	нет
24	ТП-50	нет	-	нет
25	ТП-58	150 кВА	-	150 кВА
26	ТП-59	200 кВА	-	200 кВА
27	ТП-70	нет	-	нет
28	ТП-98	500 кВА	-	500 кВА
29	ТП-99	100 кВА	-	100 кВА
30	ТП-106	100 кВА	-	100 кВА
31	ТП-108	нет	-	нет
32	ТП-110	150 кВА	-	150 кВА
33	ТП-113	нет	-	нет
34	ТП-154	200 кВА	-	200 кВА
35	ТП-1 м/з	100 кВА	-	100 кВА
36	ТП-1 х/з	нет	-	нет
37	ТП-2 х/з	нет	-	нет
38	ТП-3 Гаражей	нет	-	нет
39	ТП-3 Зоны	нет	-	нет
40	ТП-Мотоклуба	нет	-	нет
41	ТП-Стрельбища	нет	-	нет

Выполнение технологических подключений к электрическим сетям открытых центров питания цеха сетей и подстанций АО «УЭХК»

	2 кв. 2016 года		
	апрель	май	июнь
Поданных заявок на технологическое подключение	-	-	
Заявленная мощность, кВт	-	-	
Заключенных договоров об осуществлении технологического подключения	-	-	
Аннулированных заявок	-	-	
Выполненных присоединений/присоединенная мощность	-/-	-/-	