

График отключений  
электрооборудования АО «УЭХК»  
на август 2017 года.

№ п/п	Наименование	Цель отключения	Дата
1	2	3	4
1	ГПП-1 яч.3 ТМХ-1	ТР МВ, ЛР, ТСН, кабеля, РЗА, исп. МВ, КЛ, ТСН	С 8-00 до 18-00 04.08.17
2	ГПП-4 РУ-6кВ яч.9 (Р-53 яч.1)	ТР В, ЛР, реактора, ошиновки; РЗА, В/В КЛ	С 06-00 до 18-00 07.08.17 до 08.08.17
3	ТП-91 Т-1 (ПС-11 яч.9)	ТР, исп. тр-ра, КЛ	С 6-00 до 18-00 10.08.17
4	ПП-1 Т-2 (ГПП-1 яч.51)	ТР, исп.	С 6-00 до 18-00 11.08.17
5	ПС-10 Яч.21 Т-1 ПС-116А	ТР Т-1, ограждения, освещ., кабеля, исп. Т-1, КЛ 6, 10 кВ	С 6-00 до 18-00 14.08.17
6	РУ-2 10кВ яч.1 ТН АТ-7	РЗА «К1»	С 06-00 до 18-00 14.08.17 до 16.08.17
7	ТП-31 ТСБ Секции 6/0,4 кВ	КР секции, ВН 6 кВ; ТР Т-1, Т-2, оборуд. 0,4 кВ, замена т.т. на вводе 0,4 Т-1, 2; исп.Т-1, 2, ВН 6 кВ, КЛ яч.2,4,5	С 8-00 до 16-00 15.08.17 до 16.08.17
8	ТП-91 Т-2 (ПС-11 яч.23)	ТР, исп. тр-ра, КЛ	С 6-00 до 18-00 17.08.17
9	ПП-1 Т-1 (ГПП-1 яч.49)	ТР, исп.	С 6-00 до 18-00 18.08.17
10	ГПП-5 Т-4 (РУ-6кВ яч.8)	ТР тр-ра, В, ШМ-6кВ; РЗА; Проф. испыт. тр-ра, ШМ.	С 06-00 до 18-00 21.08.17 до 25.08.17
11	ГПП-5 РУ-6кВ яч.8 (ввод Т-4)	КР В; ТР ЛР, ошиновки; РЗА; Проф.испыт. В.	С 06-00 до 18-00 21.08.17 до 25.08.17
12	ПП-1 Т-3 (ГПП-1 яч.52)	ТР, исп.	С 6-00 до 18-00 25.08.17
13	ТП-55 РУ-10кВ 2 секц.	ТР секции, СР-2, ВН яч.4,6; Т-2, кабины Т-2, освещения кабины Т-2	С 06-00 до 18-00 28.08.17
14	ГПП-4 В 110кВ ШП-4	ТР ШР 2 СШ 110кВ	С 06-00 до 18-00 29.08.17
15	ГПП-4 Т-2	ТР ШР 2 СШ 110кВ	С 06-00 до 18-00 29.08.17 до 31.08.17
16	ГПП-4 Т-6	ТР ШР 2 СШ 110кВ	С 06-00 до 18-00 31.08.17
17	ПС Песчаная В ВЛ 110 кВ П-5	ТР В, РЗА	С 6-00 до 18-00 04.08.17
18	ПС Песчаная АТ-2	ТР В 110, 1В, 2В 220 кВ, РЗА, проф. испыт	С 06-00 до 18-00 07.08.17 до 09.08.17
19	ПС Песчаная ВЛ 220 кВ СУГРЭС	ТР 1В, 2В, ВЧЗ, КС, ЛР-1,2, РЗА	С 06-00 до 18-00 21.08.17 до 22.08.17
20	ПС Первомайская 2 секция 220кВ	ТР С, ТН, КР ШР присоединений, РЗА	С 06-00 до 18-00 03.08.17 до 04.08.17

1	2	3	4
21	ПС Первомайская ВЛ 110кВ П-5	ТР В, ВЧЗ, КС, ЛР, РЗА	С 8-00 до 18-00 03.08.17
22	ПС Смолино ВЛ 110кВ ВТГРЭС-1	ТР В, ВЧЗ, КС, ЛР, РЗА	С 8-00 до 18-00 10.08.17
23	ПС Первомайская ВЛ 220кВ ВТГРЭС-1	ТР В, ВЧЗ, КС, ЛР, РЗА	С 06-00 29.087.17 до 18-00 31.08.17
24	ПС Первомайская 2 СШ 110кВ	ТР СШ, ТН, ШР присоединений, РЗА	С 06-00 29.087.17 до 18-00 31.08.17

Резерв мощности электрических сетей АО «УЭХК» на открытых питающих центрах электроснабжения потребителей на 01.09.2017.

№	Питающий центр/зона	Резерв мощности, кВА		
		Текущий резерв мощности для присоединения потребителей	С учетом заключенных договоров на технологическое присоединение	Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей
1	2	3	4	5
1	РП-1	200 кВА	-	150 кВА
2	РП-4	250 кВА	250 кВА	250 кВА
3	ТП-10	260 кВА	-	260 кВА
4	ТП-16	50 кВА	-	50 кВА
5	ТП-16 А	200 кВА	-	200 кВА
6	ТП-17	нет	-	нет
7	ТП-20	50 кВА	-	50 кВА
8	ТП-28	600 кВА	-	600 кВА
9	ТП-30	400 кВА	400 кВА	нет
10	ТП-30 ст.Северная	100 кВА	-	100 кВА
11	ТП-31	нет	-	нет
12	ТП-32	100 кВА	-	100 кВА
13	ТП-33	200 кВА	-	200 кВА
14	ТП-34	400 кВА	-	нет
15	ТП-35	250 кВА	250 кВА	нет
16	ТП-39	50 кВА	-	50 кВА
17	ТП-40	нет	-	нет
18	ТП-41	нет	-	нет
19	ТП-42	нет	-	нет
20	ТП-45	нет	-	нет
21	ТП-47	250 кВА	-	250 кВА
22	ТП-48	300 кВА	-	300 кВА
23	ТП-49	нет	-	нет
24	ТП-50	нет	-	нет
25	ТП-58	150 кВА	-	150 кВА
26	ТП-59	200 кВА	-	200 кВА
27	ТП-70	нет	-	нет
28	ТП-98	нет	-	нет
29	ТП-99	100 кВА	-	100 кВА
30	ТП-106	100 кВА	-	100 кВА
31	ТП-108	нет	-	нет
32	ТП-110	150 кВА	-	150 кВА
33	ТП-113	нет	-	нет
34	ТП-154	200 кВА	-	200 кВА
35	ТП-1 м/з	100 кВА	-	100 кВА
36	ТП-1 х/з	200 кВА	100 кВА	100 кВА
37	ТП-2 х/з	200 кВА	100 кВА	100 кВА
38	ТП-3 Гаражей	нет	-	нет
39	ТП-3 Зоны	нет	-	нет
40	ТП-Мотоклуба	нет	-	нет
41	ТП-Стрельбища	нет	-	нет

Выполнение технологических подключений к электрическим сетям открытых центров питания цеха сетей и подстанций АО «УЭХК»

	3 кв. 2017 года		
	июль	август	сентябрь
Поданных заявок на технологическое подключение	-	-	
Заявленная мощность, кВт	-	-	
Заключенных договоров об осуществлении технологического подключения	-	-	
Аннулированных заявок	-	-	
Выполненных присоединений/присоединенная мощность	-/-	-/-	