

График отключений
электрооборудования АО «УЭХК»
на май 2017 года.

№ п/п	Наименование	Цель отключения	Дата
1	2	3	4
1	ПС-3 АТ-4	ТР ; ИСП, РЗА	С 6-00 22.05.17 до 18-00 23.05.17
2	ПС Песчаная АТ-1	ТР ; ИСП, РЗА	С 6-00 29.05.17 до 18-00 30.05.17
3	ПС Первомайская АТ-8	ТР ; ИСП, РЗА	С 6-00 24.05.17 до 18-00 26.05.17
4	ГПП-3 Яч.6 ПС-10 1 сек	ТР МВ, ЛР, реактора, кабеля, РЗА, исп. МВ, КЛ	С 6-00 до 18-00 02.05.17
5	ТП-108 Секция 6 кВ	ТР оборуд. секций 6/0,4 кВ, Т-1, 2, исп. Т-1, 2	С 8-00 до 18-00 03.05.17
6	ТП-59 2 сек 6 кВ	КР секции, ВН 2 сек., ТР Т-2, 2 сек 0,4 кВ, исп. секции , ВН 2 сек., Т-2, КЛ яч.2	С 8-00 04.05.17 до 18-00 05.05.17
7	ГПП-1 Т-2 110 кВ	ТР Т-2, ЭГВ-110кВ, МВ яч.29, 30, ЛР яч.30, разъед-ля ТН яч.30, КР портала ЭГВ и м/к ОПН-110, РЗА, исп. Т-2, ЭГВ, МВ яч.29, 30	С 6-00 10.05.17 до 18-00 12.05.17
8	ГПП-1 Яч.1 ТСН-1	ТР, исп. ТСН	С 6-00 до 18-00 18.05.17
9	ГПП-1, 2 Т-1 110 кВ	ТР Т-1, разрядника нейтрали, МВ-110кВ, КР ТР 110 кВ, заземлителя нейтрали, РЗА, исп. Т-1, разрядника нейтрали	С 6-00 24.05.17 до 18-00 25.05.17
10	ТП-89 1 сек. 6/0,4 кВ	ТР оборуд. секций 6/0,4 кВ, Т-1, исп. Т-1, КЛ яч.2	С 6-00 до 18-00 26.05.17
11	ТП-89 2 сек. 6/0,4 кВ	ТР оборуд. секций 6/0,4 кВ, Т-2, исп. Т-2, КЛ яч.6	С 6-00 до 18-00 31.05.17
12	ГПП-4 Т-1 (РУ-6кВ яч.8)	ТР тр-ра, В; РЗА; Проф.испыт. тр-ра, В 110кВ	С 06-00 02.05.17 до 18-00 04.05.17
13	ГПП-4 РУ-6кВ яч.8 (ввод Т-1)	ТР В, ЛР, ошиновки; РЗА; Проф.испыт.В	С 06-00 02.05.17 до 18-00 04.05.17
14	ГПП-4 Т-5	ТР тр-ра, В, раз. нейтрали, ОПН 110кВ; РЗА; Проф.испыт. тр-ра.	С 12-00 10.05.17 до 16-00 12.05.17
15	ГПП-4 Т-3	ТР тр-ра, В, РЗА; Проф.испыт. тр-ра.	С 05-30 15.05.17 до 16-00 17.05.17
16	РУ-2 10кВ яч.7,8 РЗ-2, РД-2	яч.7: ТР ЛР, ОПН, ошиновки, РЗ-2, РД-2; РЗА (К1); В/В КЛ. яч.8: ТР В, ЛР, ошиновки; РЗА (К1); В/В В.	С 06-00 17.05.17 до 18-00 26.05.17
17	ГПП-4 РУ-6кВ яч.11 ТСН-2	ТР тр-ра, В, ЛР, реактора, АВ 0,4кВ; РЗА; Проф.испыт. тр-ра, В, КЛ.	С 06-00 22.05.17 до 16-00 23.05.17
18	РУ-2 10кВ яч.11	ТР ШР	С 05-00 24.05.17 до 18-00 26.05.17

1	2	3	4
19	РУ-2 10кВ яч.12 ТН	ТР ШР, ТН, ошиновки; РЗА(К1).	С 05-00 24.05.17 до 18-00 26.05.17
20	ГПП-5 РУ-6кВ яч.4 (ПС-2)	ТР В, ЛР, ошиновки; РЗА; В/В КЛ.	С 06-00 29.05.17 до 16-00 30.05.17

Резерв мощности электрических сетей АО «УЭХК» на открытых питающих центрах электроснабжения потребителей на 01.06.2017.

№	Питающий центр/зона	Резерв мощности, кВА		
		Текущий резерв мощности для присоединения потребителей	С учетом заключенных договоров на технологическое присоединение	Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей
1	2	3	4	5
1	РП-1	200 кВА	-	150 кВА
2	РП-4	250 кВА	250 кВА	250 кВА
3	ТП-10	260 кВА	-	260 кВА
4	ТП-16	50 кВА	-	50 кВА
5	ТП-16 А	200 кВА	-	200 кВА
6	ТП-17	нет	-	нет
7	ТП-20	50 кВА	-	50 кВА
8	ТП-28	600 кВА	-	600 кВА
9	ТП-30	400 кВА	400 кВА	нет
10	ТП-30 ст.Северная	100 кВА	-	100 кВА
11	ТП-31	нет	-	нет
12	ТП-32	100 кВА	-	100 кВА
13	ТП-33	200 кВА	-	200 кВА
14	ТП-34	400 кВА	-	нет
15	ТП-35	250 кВА	250 кВА	нет
16	ТП-39	50 кВА	-	50 кВА
17	ТП-40	нет	-	нет
18	ТП-41	нет	-	нет
19	ТП-42	нет	-	нет
20	ТП-45	нет	-	нет
21	ТП-47	250 кВА	-	250 кВА
22	ТП-48	300 кВА	-	300 кВА
23	ТП-49	нет	-	нет
24	ТП-50	нет	-	нет
25	ТП-58	150 кВА	-	150 кВА
26	ТП-59	200 кВА	-	200 кВА
27	ТП-70	нет	-	нет
28	ТП-98	нет	-	нет
29	ТП-99	100 кВА	-	100 кВА
30	ТП-106	100 кВА	-	100 кВА
31	ТП-108	нет	-	нет
32	ТП-110	150 кВА	-	150 кВА
33	ТП-113	нет	-	нет
34	ТП-154	200 кВА	-	200 кВА
35	ТП-1 м/з	100 кВА	-	100 кВА
36	ТП-1 х/з	200 кВА	100 кВА	100 кВА
37	ТП-2 х/з	200 кВА	100 кВА	100 кВА
38	ТП-3 Гаражей	нет	-	нет
39	ТП-3 Зоны	нет	-	нет
40	ТП-Мотоклуба	нет	-	нет
41	ТП-Стрельбища	нет	-	нет

Выполнение технологических подключений к электрическим сетям открытых центров питания цеха сетей и подстанций АО «УЭХК»

	2 кв. 2017 года		
	апрель	май	июнь
Поданных заявок на технологическое подключение	-	-	
Заявленная мощность, кВт	-	-	
Заключенных договоров об осуществлении технологического подключения	-	-	
Аннулированных заявок	-	-	
Выполненных присоединений/присоединенная мощность	-/-	-/-	