

График отключений
 электрооборудования АО «УЭХК»
 на февраль 2017 года.

№ п/п	Наименование	Цель отключения	Дата
1	2	3	4
1	ГПП-3 Яч.23 ШСВ	КР МВ, ТР ошиновки, РЗА, исп. МВ	С 6-00 01.02.17 до 18-00 02.02.17
2	ПС-1 Яч.28 ТП-89 2 сек	КР МВ, ТР ЗН, кабеля, РЗА исп. МВ	С 6-00 06.02.17 до 18-00 07.02.17
3	ГПП-4 РУ-6кВ яч.3 (ПС-315 2 сек.)	ТР В, ЛР, реактора, РЗА (К1), В/В В, КЛ.	С 06-00 06.02.17 до 18-00 08.02.17
4	ТП-89 1 сек. 6/0,4 кВ	ТР оборуд. секций	С 6-00 до 18-00 08.02.17
5	ТП-89 2 сек. 6/0,4 кВ	ТР оборуд. секций	С 6-00 до 18-00 09.02.17
6	ГПП-5 РУ-6кВ яч.18 (ПС-315 1 сек.)	ТР В, ЛР, реактора, РЗА, В/В КЛ.	С 06-00 09.02.17 – до 18-00 10.02.17
7	ПС-11 1 секция 10 кВ	КР секции, ТН, ТР шинных контактов, РЗА, исп. секции, ТН	С 6-00 13.02.17 до 18-00 14.02.17
8	ПС-11 Яч.8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	ТР шинных контактов	С 6-00 13.02.17 до 18-00 14.02.17
9	ПС-250 КРУ-10кВ 1секция	ТР секц., ш.раз., РЗА (УДЗ), В/В секц.	С 06-00 13.02.17 – до 18-00 17.02.17
10	ПС-250 КРУ-10кВ 1секция	ТР секц., ш.раз., РЗА (УДЗ), В/В секц.	С 06-00 13.02.17 – до 18-00 17.02.17
11	ПС-250 КРУ-10кВ яч.33 СВ-1	ТР В, лин.раз., РЗА.	С 06-00 13.02.17 – до 18-00 17.02.17
12	ПС-9 Яч.18 (ТП-20 2 сек)	ТР МВ, ЗН, кабеля, РЗА, исп. МВ	С 6-00 до 18-00 15.02.17
13	ГПП-2 Яч.8 Т-1 ПС-59	ТР В, ЛР, реактора, ошиновки, кабеля, РЗА, исп. В	С 6-00 до 18-00 16.02.17
14	ГПП-2 Яч.22 Т-10 ПС-59	ТР В, ЛР, реактора, ошиновки, кабеля, РЗА, исп. В	С 6-00 до 18-00 17.02.17
15	ПС-11 2 секция 10 кВ	КР секции, ТН, ТР шинных контактов, РЗА, исп. секции, ТН	С 6-00 20.02.17 до 18-00 21.02.17
16	ПС-11 Яч.16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	ТР шинных контактов	С 6-00 20.02.17 до 18-00 21.02.17
17	ПС-249 КРУ-10кВ яч.5, 27 СВ-1	ТР В, лин.раз., ШМ яч.5-27, РЗА, В/В В.	С 06-00 до 18-00 20.02.17

1	2	3	4
18	ПС-249 КРУ-10кВ яч.19 СД-2	ТР В, лин.раз., РЗА, В/В КЛ, В.	С 08-00 до 18-00 21.02.17
19	ПС-10 Яч.14 ТСН-2	ТР ТСН, ошиновки, контактов, предохран. 10кВ, РЗА, исп. ТСН	С 6-00 до 18-00 22.02.17
20	ПС-10 Яч.12 (ввод с Г-3 яч.6)	КР МВ, ТР ЗН, кабеля, РЗА, исп. МВ	С 6-00 27.02.17 до 18-00 28.02.17

Резерв мощности электрических сетей АО «УЭХК» на открытых питающих центрах электроснабжения потребителей на 01.03.2017.

№	Питающий центр/зона	Резерв мощности, кВА		
		Текущий резерв мощности для присоединения потребителей	С учетом заключенных договоров на технологическое присоединение	Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей
1	2	3	4	5
1	РП-1	200 кВА	-	150 кВА
2	РП-4	250 кВА	250 кВА	250 кВА
3	ТП-10	260 кВА	-	260 кВА
4	ТП-16	50 кВА	-	50 кВА
5	ТП-16 А	200 кВА	-	200 кВА
6	ТП-17	нет	-	нет
7	ТП-20	50 кВА	-	50 кВА
8	ТП-28	600 кВА	-	600 кВА
9	ТП-30	400 кВА	400 кВА	нет
10	ТП-30 ст.Северная	100 кВА	-	100 кВА
11	ТП-31	нет	-	нет
12	ТП-32	100 кВА	-	100 кВА
13	ТП-33	200 кВА	200 кВА	нет
14	ТП-34	400 кВА	-	нет
15	ТП-35	250 кВА	250 кВА	нет
16	ТП-39	50 кВА	-	50 кВА
17	ТП-40	нет	-	нет
18	ТП-41	нет	-	нет
19	ТП-42	нет	-	нет
20	ТП-45	нет	-	нет
21	ТП-47	250 кВА	-	250 кВА
22	ТП-48	300 кВА	-	300 кВА
23	ТП-49	нет	-	нет
24	ТП-50	нет	-	нет
25	ТП-58	150 кВА	-	150 кВА
26	ТП-59	200 кВА	-	200 кВА
27	ТП-70	нет	-	нет
28	ТП-98	нет	-	нет
29	ТП-99	100 кВА	-	100 кВА
30	ТП-106	100 кВА	-	100 кВА
31	ТП-108	нет	-	нет
32	ТП-110	150 кВА	-	150 кВА
33	ТП-113	нет	-	нет
34	ТП-154	200 кВА	-	200 кВА
35	ТП-1 м/з	100 кВА	-	100 кВА
36	ТП-1 х/з	200 кВА	100 кВА	100 кВА
37	ТП-2 х/з	200 кВА	100 кВА	100 кВА
38	ТП-3 Гаражей	нет	-	нет
39	ТП-3 Зоны	нет	-	нет
40	ТП-Мотоклуба	нет	-	нет
41	ТП-Стрельбища	нет	-	нет

Выполнение технологических подключений к электрическим сетям открытых центров питания цеха сетей и подстанций АО «УЭХК»

	1 кв. 2017 года		
	январь	февраль	март
Поданных заявок на технологическое подключение	-	2	
Заявленная мощность, кВт	-	200	
Заключенных договоров об осуществлении технологического подключения	-	2	
Аннулированных заявок	-	-	
Выполненных присоединений/присоединенная мощность	-/-	2/200	