

Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей за

2020

Акционерное общество "Уральский электрохимический комбинат"

Наименование сетевой организации

№ п/п	Наименование составляющей показателя	Метод определения
1	Максимальное количество потребителей услуг по передаче электрической энергии (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода, шт.	3
1.1.	Максимальное количество потребителей электроэнергии, обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), шт.	19
2	Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки электросетевой организации, шт.	62
3	Средняя продолжительность нарушения электроснабжения потребителей (P_{saidi}), час.	1,661
4	Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей (P_{saifi}), шт.	0,129

И.о. главного энергетика АО «УЭК»

Клюшин А.А.