

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

График отключений
электрооборудования АО «УЭХК»
на ноябрь 2023 года.

№ п/п	Наименование	Цель отключения	Дата
1	2	3	4
1	ГПП-2 яч.12 ПС-5 1СШ	КР В, ТР ЛР, реактора, кабеля, РЗА, исп. КЛ, В	С 5-00 01.11.23 до 18-00 02.11.23
2	ГПП-4 РУ-6 кВ яч.14	ТР В, реактора, ЛР, ошиновки; РЗА «К»; В/В КЛ	С 06-00 01.11.2023 до 18-00 03.11.2023
3	ПС-249 КРУ-10 кВ яч.38 ТСН-4 КТП-1	ТР В, лин.раз., ЗН; РЗА; В/В КЛ, В.	С 20-00 02.11.2023 до 18-00 03.11.2023
4	ГПП-2 яч.26-52	КР В, ТР ЛР, реактора, кабеля, РЗА, исп. КЛ, В яч.26	С 5-00 07.11.23 до 18-00 08.11.23
5	ПС-250 Т-5	ТР тр-ра; РЗА; Проф.исп.	С 05-00 07.11.2023 до 18-00 10.11.2023
6	ГПП-2 яч.26-52	КР В, ТР ЛР, реактора, кабеля, РЗА, исп. В яч.52	С 18-00 08.11.23 до 18-00 10.11.23
7	ГПП-2 Яч.35 Т-1 ПЭС	КР В, ТР ЛР, кабелей 6,10кВ, реакто- ра, Т-1, РЗА, исп. МВ, КЛ 6,10 кВ, Т- 1	С 5-00 13.11.23 до 18-00 14.11.23
8	ГПП-4,5 ШП-4 110кВ	ТР В,ЛР, ТФНД	С 05-00 13.11.2023 до 18-00 17.11.2023
9	ПС-41 Т-1	ТР тр-ра, р-ля нейтрали, ОПН; РЗА; Проф.исп. тр-ра	С 05-00 13.11.2023 до 18-00 17.11.2023
10	ПС-42 Т-3	ТР тр-ра, р-ля нейтрали, ОПН; РЗА; Проф.исп. тр-ра, замена масла в РПН	С 05-00 13.11.2023 до 18-00 17.11.2023
11	ГПП-2 Яч.39 ввод 10 кВ АТ- 21	Замена тягового изолятора ШР 3 сек- ции	С 20-00 14.11.23 до 18-00 15.11.23
12	ГПП-2 3 секция 10 кВ	Для БВР по замене тягового изолято- ра ШР 3 секции	С 20-00 14.11.23 до 18-00 15.11.23
13	ГПП-3 Яч.10 РУОМ-1	Устранение дефекта привода ШР	С 20-00 15.11.23 до 18-00 16.11.23
14	ГПП-2 яч.4	ТР В, ЛР, реактора, кабеля, РЗА, исп. КЛ, В	С 5-00 до 18-00 20.11.23
15	ГПП-5 ШП-3 110кВ	ТР В, ЛР; РЗА.	С 05-00 20.11.2023 до 18-00 24.11.2023
16	ПС-41 Т-2	ТР тр-ра, РЗА; Проф.исп. тр-ра.	С 05-00 20.11.2023 до 18-00 24.11.2023
17	ПС-42 Т-4	ТР тр-ра; покраска тр-ра; КР ШМ 10кВ; РЗА; Проф.исп. тр-ра.	С 05-00 20.11.2023 до 18-00 24.11.2023