

Акционерное общество "Уральский электрохимический комбинат"

наименование электросетевой организации

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии									Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации													Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании			Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателей надежности (0 - нет, 1 - да)					
1 Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	2 Наименование структурной единицы сетевой организации	3 Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	4 Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	5 Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	6 Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	7 Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителям услуг (часы, минуты, ГГГ.ММ.ДД)	8 Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	9 Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	10 Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	11 Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	12 Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:													23		24 Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале	25 Код организационной причины аварии	26 Код технической причины повреждения оборудования	27	
												ВСЕГО	в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии				21 Смежные сетевые организации и производители электрической энергии	22 Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт										
14	1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)	20	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27												
1	ПС 220 кВ ПСЗ	ПС	ЗВ 110 кВ АТ-4	110	12,40 2021.01.08	16,40 2021.01.27	В	460	ПС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12-10/10197-БК от 16.02.2021	3.4.14	4.7	0			
2	ПС 220 кВ Первомайская	ПС	2 С 220кВ	220	21.06 2021.01.13	23.43 2021.01.13	В	2,5	ВЛ																12-49/10206-БК от 16.02.21	3.4.11	4.12	0			
3	ПС 220 кВ Первомайская	ПС	Информационный обмен	0.22	18,20 2021.01.31	10,50 2021.02.01	В	16,5	ПС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12-10/7570-БК от 05.02.2021	3.4.13	4.13	0			
4	ПС 220 кВ Первомайская	ПС	АТ-8	220	13,45 2021.02.08	16,45 2021.02.08	В	3	ПС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12-10/14803-БК от 05.03.2021	3.4.14	4.12	0			
5	ПС 220 кВ Песчаная	КЛ	КЛ 10 кВ фид.6	10 (10.5)	06,00 2021.06.01	18,00 2021.06.01	П	12	КЛ	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0					0		
6	ПС-1	КЛ	КЛ 6 кВ фид.8	6 (6.3)	06,00 2021.06.10	18,00 2021.06.10	П	12	КЛ	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0					0		
7	ПС 220 кВ Первомайская	ПС	1 СШ 110кВ	110	14,40 2021.07.02	16,10 2021.07.02	В	1,5	КЛ																12-10/49115-БК от 20.07.21	3.4.11	4.7	0			
8	ПС 220 кВ ПСЗ	ПС	В 110кВ АТ-4	110	06,50 2021.07.12	16,20 2021.07.19	В	177,5	КЛ																12-10/55842-БК от 17.08.2021	3.4.11	4.7	0			
9	ПС 220 кВ Песчаная	ПС	ТТ В ВЛ 110кВ Бунарская-1	110	14,45 2021.08.18	17,05 2021.08.18	А	2,33	ПС																12-10/64139-БК от 20.09.21	3.4.12.5	4.6	0			
10	ПС-9	КЛ	КЛ 10 кВ фид.4	10 (10.5)	06,00 2021.10.04	18,00 2021.10.05	П	36	КЛ	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0					0		
11	ПС-6	КЛ	КЛ 6 кВ фид.4	6 (6.3)	06,00 2021.10.22	18,00 2021.10.22	П	12	КЛ	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0					0		
ИТОГО по всем прекращением передачи электрической энергии за отчетный период:																															
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ									П	24	х	х	х	4	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0					0	
- по аварийным ограничениям									А	2,33	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	
- по внепределаментным отключениям									В	709	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
- по внепределаментным отключениям, учитываемым при расчете индикативных показателей надежности									В1	0	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0

Заместитель главного энергетика по электротехнической части

А.Г. Посконный