



УЭХК
РОСАТОМ

ОРГАНИЗАЦИЯ АО «ТВЭЛ»

**Акционерное общество
«Уральский электрохимический комбинат»
(АО «УЭХК»)**

Сводные данные за 2022 год об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности АО «УЭХК», вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства АО «УЭХК»

№ п/п	Зона деятельности	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства	Дата отключения объекта электросетевого хозяйства	Дата включения объекта электросетевого хозяйства	Причины аварии или внепланового отключения	Мероприятия по устранению причин аварии
1.	Промышленные площадки АО «УЭХК»	ПС3 220 кВ В 110 кВ АТ-4	12.01.2022	21.01.2022	1. Нарушение герметичности клапана газовой системы фазы «А» В 110 кВ АТ-4.	1. При плановых ремонтах элегазовых выключателей проверять работоспособность клапанов газовой системы, при нарушении герметичности производить их замену.
2.	Промышленные площадки АО «УЭХК»	ПС 220 кВ «Первомайская» В ВЛ 110 кВ П-6	22.02.2022	22.02.2022	1. Причиной падения опорно-стержневого изолятора фазы «С» ШР 110 кВ ОСШ 110 кВ П-6 является снижение механической прочности фарфора длительной эксплуатации и возрастания усилий на изолятор при коммутациях.	1. Выполнить замену ШР 1СШ, 2СШ, ОСШ 110 кВ, ЛР 110 кВ П-6 на ПС 220 кВ «Первомайская».
3.	Промышленные площадки АО «УЭХК»	ПС 220 кВ «Первомайская» В ВЛ 110 кВ ВТГРЭС-3	01.08.2022	01.08.2022	1. Отгорание грозотроса в месте крепления на опоре №53 двухцепных ВЛ 110 кВ ВТГРЭС-3 и ВЛ 110 кВ ВТГРЭС-4 на территории АО «УЭХК» во время грозы.	1. Выполнить осмотр ВЛ 110, 220 кВ на территории АО «УЭХК» на предмет целостности грозотроса к опорам.