



УЭХК  
РОСАТОМ

ОРГАНИЗАЦИЯ АО «ТВЭЛ»

**Акционерное общество  
«Уральский электрохимический комбинат»  
(АО «УЭХК»)**

Сводные данные за 2023 год об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности АО «УЭХК», вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства АО «УЭХК»

№ п/п	Зона деятельности	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства	Дата отключения объекта электросетевого хозяйства	Дата включения объекта электросетевого хозяйства	Причины аварии или внепланового отключения	Мероприятия по устранению причин аварии
1.	Промышленные площадки АО «УЭХК»	ПС 220 кВ «Первомайская» В ВЛ 110 кВ П-6	11.02.2023	15.02.2023	1. Неисправность ШОН фазы «С», заводской дефект ОПН	1. Усилить контроль при проверке ОПН и правильности включения ОПН при ПНР.
2.	Промышленные площадки АО «УЭХК»	ПС 220 кВ «Первомайская» АТ-9	05.06.2023	05.06.2023	1. Внутреннее повреждение ОПН-220 кВ АТ-9 ПС 220 кВ «Первомайская»	1. Выполнить замену ОПН 220 кВ фазы «В» ПС 220 «Первомайская». 2. Включить в объем ТО покраску оголовков ОПН.
3.	Промышленные площадки АО «УЭХК»	ПС 220 кВ «Первомайская» АТ-7	11.06.2023	11.06.2023	1. Неисправность АВ электропитания системы охлаждения АТ-7 ПС 220 кВ «Первомайская»	1. Выполнить ТО в объеме восстановления шкафа ШАОТ АТ-7 ПС 220 кВ «Первомайская»
4.	Промышленные площадки АО «УЭХК»	ПС 220 кВ «ПС-3», ПС 110 кВ Смолино ВЛ-110 кВ П-4	11.07.2023	11.07.2023	1. Атмосферное перенапряжение (при грозе)	Не требуется
5.	Промышленные площадки АО «УЭХК»	ПС 220 кВ «Первомайская» В ВЛ 220 кВ ВТГРЭС-2, В 220 кВ АТ-8	28.07.2023	28.07.2023	1. Ошибка привлеченного ремонтного персонала АО «РИР»	1. Изменение принципиально-монтажной схемы комплектов защит 1, 2 С 220 кВ ПС «Первомайская»

№ п/п	Зона деятельности	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства	Дата отключения объекта электросетевого хозяйства	Дата включения объекта электросетевого хозяйства	Причины аварии или внепланового отключения	Мероприятия по устранению причин аварии
6.	Промышленные площадки АО «УЭХК»	ПС 220 кВ «Первомайская» АТ-7	15.10.2023	16.10.2023	1. 2-х фазное КЗ «ВС» на ВЛ-110кВ АТ-7 возникшее в результате падения дерева на провода ВЛ под воздействием сильных порывов ветра.	1. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ для определения угрожающих падением деревьев и фактической ширины просек с заполнением листов осмотра. 2. По результатам осмотра по п.3.2.1 составить график работ по очистке просек ВЛ-110 кВ.